



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА648

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,6	55,2	383,410	384,161	-0,752	1,6	1,5	-	-	3,961	24,00
20.02.2026	65,6	55,5	394,898	395,562	-0,664	1,6	1,5	-	-	3,995	24,00
21.02.2026	66,4	56,3	404,971	405,502	-0,532	1,6	1,6	-	-	4,060	24,00
22.02.2026	65,9	56,0	401,967	402,707	-0,740	1,6	1,6	-	-	4,001	24,00
23.02.2026	65,9	55,8	401,103	401,680	-0,576	1,6	1,6	-	-	4,018	24,00
24.02.2026	65,1	55,1	393,283	393,904	-0,622	1,6	1,5	-	-	3,925	24,00
25.02.2026	63,9	54,1	384,206	385,000	-0,794	1,6	1,5	-	-	3,771	24,00
26.02.2026	64,3	54,8	325,122	323,105	2,017	1,6	1,5	-	-	3,142	24,00
27.02.2026	60,8	51,4	360,776	361,374	-0,597	1,5	1,5	-	-	3,387	24,00
28.02.2026	57,7	48,7	342,152	342,989	-0,837	1,5	1,5	-	-	3,089	24,00
01.03.2026	57,7	48,8	342,003	342,853	-0,850	1,5	1,5	-	-	3,049	24,00
02.03.2026	55,9	47,4	330,590	331,722	-1,132	1,5	1,5	-	-	2,828	24,00
03.03.2026	56,6	47,9	334,784	335,790	-1,006	1,5	1,5	-	-	2,896	24,00
04.03.2026	58,1	49,3	343,819	344,926	-1,107	1,5	1,5	-	-	3,028	24,00
05.03.2026	61,1	51,7	366,191	367,134	-0,943	1,6	1,5	-	-	3,444	24,00
06.03.2026	63,3	53,8	380,519	381,447	-0,927	1,6	1,5	-	-	3,642	24,00
07.03.2026	65,3	54,8	369,834	370,789	-0,955	1,6	1,5	-	-	3,824	24,00
08.03.2026	69,6	58,6	395,735	396,372	-0,637	1,6	1,6	-	-	4,388	24,00
09.03.2026	72,5	61,0	413,759	414,111	-0,352	1,6	1,6	-	-	4,788	24,00
10.03.2026	72,7	61,1	414,917	415,417	-0,501	1,6	1,6	-	-	4,833	24,00
11.03.2026	70,5	59,5	410,587	411,121	-0,534	1,6	1,6	-	-	4,527	24,00
12.03.2026	63,6	53,9	371,723	372,619	-0,896	1,6	1,5	-	-	3,627	24,00
13.03.2026	57,3	48,5	335,118	336,461	-1,343	1,5	1,5	-	-	2,941	24,00
14.03.2026	55,0	46,6	325,188	326,498	-1,310	1,5	1,5	-	-	2,730	24,00
15.03.2026	55,2	46,8	324,829	326,167	-1,339	1,5	1,5	-	-	2,722	24,00
16.03.2026	55,1	46,8	324,764	326,195	-1,431	1,5	1,5	-	-	2,681	24,00
17.03.2026	55,0	46,9	324,845	326,255	-1,410	1,5	1,5	-	-	2,636	24,00
18.03.2026	52,7	45,2	318,172	319,627	-1,455	1,5	1,5	-	-	2,402	24,00
19.03.2026	51,6	44,2	311,803	313,301	-1,498	1,5	1,5	-	-	2,282	24,00
20.03.2026	51,6	44,2	311,797	313,228	-1,432	1,5	1,5	-	-	2,297	24,00
Итого	61,4	52,0	10842,865	10868,018	-25,153	1,6	1,5	-	-	102,913	720,00

Всего к оплате

Q_п = **102,913** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-25,153** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:55:18 1