



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,6	57,1	438,114	460,432	-22,318	6,7	6,6	28,805	26,367	2,438	24,00
20.02.2026	65,6	57,2	445,090	468,243	-23,153	6,8	6,6	29,234	26,833	2,401	24,00
21.02.2026	66,3	58,1	462,722	486,045	-23,323	6,9	6,7	30,749	28,327	2,422	24,00
22.02.2026	66,2	57,9	462,064	483,409	-21,345	6,9	6,7	30,634	28,070	2,564	24,00
23.02.2026	66,0	57,7	460,182	481,458	-21,276	6,9	6,7	30,407	27,842	2,565	24,00
24.02.2026	65,5	57,3	455,957	477,224	-21,267	6,9	6,7	29,918	27,399	2,519	24,00
25.02.2026	64,0	55,9	440,714	461,196	-20,481	6,7	6,6	28,253	25,836	2,417	24,00
26.02.2026	64,3	56,2	444,146	465,018	-20,872	6,8	6,6	28,625	26,190	2,435	24,00
27.02.2026	62,7	54,9	427,760	447,889	-20,129	6,6	6,5	26,947	24,688	2,258	24,00
28.02.2026	57,7	50,4	393,859	412,372	-18,514	6,4	6,3	22,771	20,826	1,945	24,00
01.03.2026	58,0	50,6	394,382	412,975	-18,593	6,4	6,3	22,906	20,953	1,953	24,00
02.03.2026	56,5	49,5	385,023	403,110	-18,087	6,4	6,3	21,816	20,002	1,813	24,00
03.03.2026	56,0	49,1	382,144	400,151	-18,008	6,3	6,2	21,465	19,688	1,777	24,00
04.03.2026	58,2	51,0	394,938	413,539	-18,601	6,4	6,3	23,032	21,140	1,892	24,00
05.03.2026	59,7	52,1	409,658	429,179	-19,521	6,5	6,4	24,536	22,480	2,057	24,00
06.03.2026	63,5	55,7	437,470	458,491	-21,022	6,8	6,6	27,821	25,584	2,237	24,00
07.03.2026	64,3	56,0	424,915	444,806	-19,891	6,9	6,7	27,355	24,988	2,367	24,00
08.03.2026	68,1	59,4	442,768	463,524	-20,757	6,9	6,8	30,241	27,613	2,628	24,00
09.03.2026	72,9	63,5	475,046	497,785	-22,739	7,2	7,0	34,680	31,663	3,018	24,00
10.03.2026	72,7	63,1	473,555	496,792	-23,237	7,2	7,0	34,495	31,408	3,087	24,00
11.03.2026	71,9	62,6	474,544	497,606	-23,062	7,2	7,0	34,173	31,220	2,953	24,00
12.03.2026	65,8	57,6	442,370	462,968	-20,598	6,9	6,8	29,234	26,777	2,457	24,00
13.03.2026	58,7	51,4	394,491	412,119	-17,628	6,6	6,5	23,221	21,262	1,959	24,00
14.03.2026	55,1	48,4	376,860	393,347	-16,486	6,5	6,4	20,815	19,077	1,739	24,00
15.03.2026	55,2	48,5	377,030	393,578	-16,548	6,5	6,4	20,874	19,145	1,729	24,00
16.03.2026	55,1	48,4	376,872	393,344	-16,471	6,5	6,4	20,800	19,091	1,709	24,00
17.03.2026	55,4	48,7	377,787	394,134	-16,347	6,5	6,4	20,960	19,240	1,720	24,00
18.03.2026	53,5	47,3	373,747	389,711	-15,964	6,5	6,4	20,054	18,510	1,544	24,00
19.03.2026	51,6	45,7	363,261	378,420	-15,159	6,4	6,3	18,799	17,352	1,447	24,00
20.03.2026	51,6	45,8	362,801	377,886	-15,084	6,4	6,3	18,777	17,346	1,431	24,00
Итого	61,6	53,9	12570,267	13156,752	-586,484	6,7	6,5	782,395	716,916	65,479	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 07:43	1177442,125	1189033,125	-	111560,00
21.03.2026 07:46	1189988,875	1202164,000	-	112280,05
	12546,750	13130,875	-	720,05

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **65,479** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-586,484** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: