



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Геофизиков, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167070

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,7	54,9	244,570	243,680	0,890	6,2	6,0	-	-	2,645	24,00
20.02.2026	64,6	54,2	243,560	242,700	0,860	6,2	6,0	-	-	2,538	24,00
21.02.2026	63,1	53,2	247,720	246,750	0,970	6,2	6,0	-	-	2,453	24,00
22.02.2026	63,4	53,3	247,850	246,830	1,020	6,2	6,0	-	-	2,491	24,00
23.02.2026	63,4	53,2	247,180	246,210	0,970	6,2	6,0	-	-	2,517	24,00
24.02.2026	64,1	53,8	247,410	246,560	0,850	6,2	6,0	-	-	2,563	24,00
25.02.2026	63,8	53,6	247,160	246,200	0,960	6,2	6,0	-	-	2,519	24,00
26.02.2026	62,5	52,6	247,570	246,640	0,930	6,2	6,0	-	-	2,445	24,00
27.02.2026	60,1	51,0	246,870	245,920	0,950	6,2	6,0	-	-	2,248	24,00
28.02.2026	57,9	49,3	246,810	245,890	0,920	6,2	6,0	-	-	2,116	24,00
01.03.2026	57,6	49,2	246,590	245,620	0,970	6,2	6,0	-	-	2,083	24,00
02.03.2026	55,5	47,8	247,420	246,600	0,820	6,2	6,0	-	-	1,895	24,00
03.03.2026	54,8	47,3	248,750	247,880	0,870	6,2	6,0	-	-	1,868	24,00
04.03.2026	57,0	48,9	248,370	247,550	0,820	6,2	6,0	-	-	1,994	24,00
05.03.2026	60,6	51,5	247,790	246,870	0,920	6,2	6,0	-	-	2,245	24,00
06.03.2026	61,6	52,4	248,110	247,140	0,970	6,2	6,0	-	-	2,293	24,00
07.03.2026	57,8	49,2	236,860	236,070	0,790	6,2	6,0	-	-	2,054	24,00
08.03.2026	70,1	58,0	238,850	237,730	1,120	6,2	6,0	-	-	2,888	24,00
09.03.2026	73,8	60,8	240,210	239,110	1,100	6,2	6,0	-	-	3,142	24,00
10.03.2026	73,4	60,2	239,230	238,040	1,190	6,2	6,0	-	-	3,152	24,00
11.03.2026	69,3	57,6	240,200	239,070	1,130	6,2	6,0	-	-	2,815	24,00
12.03.2026	62,1	52,5	240,850	239,960	0,890	6,2	6,0	-	-	2,303	24,00
13.03.2026	57,2	48,9	241,900	241,000	0,900	6,2	6,0	-	-	1,994	24,00
14.03.2026	55,0	47,2	242,600	241,550	1,050	6,2	6,0	-	-	1,882	24,00
15.03.2026	55,1	47,4	242,990	242,010	0,980	6,2	6,0	-	-	1,880	24,00
16.03.2026	54,8	47,2	243,230	242,270	0,960	6,2	6,0	-	-	1,859	24,00
17.03.2026	55,1	47,5	244,430	243,560	0,870	6,2	6,0	-	-	1,856	24,00
18.03.2026	53,3	46,4	248,770	247,910	0,860	6,2	6,0	-	-	1,722	24,00
19.03.2026	51,8	45,2	250,610	249,720	0,890	6,2	6,0	-	-	1,652	24,00
20.03.2026	52,1	45,5	249,410	248,530	0,880	6,2	6,0	-	-	1,653	24,00
Итого	60,6	51,3	7353,870	7325,570	28,300	6,2	6,0	-	-	67,765	720,00

Всего к оплате

Q_п = **67,765** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **28,300** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:56:04 1