



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,1	56,3	231,500	231,500	0,000	5,2	6,0	-	-	2,038	24,00
20.02.2026	64,0	55,5	230,980	230,980	0,000	5,1	6,0	-	-	1,948	24,00
21.02.2026	62,6	54,5	232,310	232,240	0,070	4,8	6,0	-	-	1,884	24,00
22.02.2026	62,8	54,6	232,410	232,410	0,000	6,1	6,0	-	-	1,915	24,00
23.02.2026	62,9	54,6	232,050	232,050	0,000	5,9	6,0	-	-	1,934	24,00
24.02.2026	63,6	55,1	231,870	231,870	0,000	5,5	6,0	-	-	1,963	24,00
25.02.2026	63,1	54,8	232,200	232,200	0,000	5,3	6,0	-	-	1,913	24,00
26.02.2026	62,1	54,0	231,020	231,020	0,000	5,9	6,0	-	-	1,862	24,00
27.02.2026	59,5	52,0	232,060	232,060	0,000	5,5	6,0	-	-	1,713	24,00
28.02.2026	57,4	50,5	233,030	233,030	0,000	5,3	6,0	-	-	1,618	24,00
01.03.2026	57,2	50,3	232,460	232,460	0,000	4,1	6,0	-	-	1,580	24,00
02.03.2026	54,9	48,7	232,270	232,270	0,000	4,8	6,0	-	-	1,426	24,00
03.03.2026	54,5	48,4	233,360	233,360	0,000	7,0	6,0	-	-	1,425	24,00
04.03.2026	56,6	50,0	233,400	233,400	0,000	5,7	6,0	-	-	1,545	24,00
05.03.2026	60,2	52,7	232,840	232,840	0,000	5,3	6,0	-	-	1,731	24,00
06.03.2026	61,1	53,5	233,300	233,300	0,000	5,3	6,0	-	-	1,761	24,00
07.03.2026	57,4	50,5	232,170	232,170	0,000	4,7	6,0	-	-	1,601	24,00
08.03.2026	69,6	59,7	229,660	229,660	0,000	4,6	6,0	-	-	2,265	24,00
09.03.2026	73,0	62,0	230,720	230,720	0,000	5,4	6,0	-	-	2,540	24,00
10.03.2026	72,7	61,7	231,190	231,190	0,000	4,4	6,0	-	-	2,537	24,00
11.03.2026	68,5	58,9	231,410	231,410	0,000	3,8	6,0	-	-	2,220	24,00
12.03.2026	61,4	53,7	232,460	232,460	0,000	2,7	6,0	-	-	1,776	24,00
13.03.2026	56,6	50,0	233,740	233,740	0,000	3,7	6,0	-	-	1,511	24,00
14.03.2026	54,6	48,4	232,660	232,660	0,000	3,8	6,0	-	-	1,421	24,00
15.03.2026	54,7	48,5	232,060	232,060	0,000	4,5	6,0	-	-	1,421	24,00
16.03.2026	54,4	48,3	232,650	232,650	0,000	7,1	6,0	-	-	1,415	24,00
17.03.2026	54,7	48,6	233,060	233,060	0,000	4,6	6,0	-	-	1,406	24,00
18.03.2026	52,9	47,3	233,960	233,960	0,000	6,7	6,0	-	-	1,304	24,00
19.03.2026	51,5	46,2	234,790	234,790	0,000	5,7	6,0	-	-	1,240	24,00
20.03.2026	51,7	46,4	234,520	234,440	0,080	5,6	6,0	-	-	1,250	24,00
Итого	60,0	52,5	6972,110	6971,960	0,150	5,1	6,0	-	-	52,163	720,00

Всего к оплате

Qп = 52,163 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,150 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:58:21 1