



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 175290

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,0	53,5	108,810	121,590	-12,780	6,9	6,7	-	-	1,359	24,00
20.02.2026	64,9	52,9	108,570	121,080	-12,510	6,9	6,7	-	-	1,310	24,00
21.02.2026	63,4	51,9	109,290	121,290	-12,000	6,9	6,7	-	-	1,257	24,00
22.02.2026	63,7	52,1	109,200	121,140	-11,940	6,9	6,7	-	-	1,265	24,00
23.02.2026	63,7	52,0	109,090	121,330	-12,240	6,9	6,7	-	-	1,282	24,00
24.02.2026	64,4	52,5	109,040	121,130	-12,090	6,9	6,7	-	-	1,299	24,00
25.02.2026	64,1	52,4	109,260	121,700	-12,440	6,9	6,7	-	-	1,281	24,00
26.02.2026	62,8	51,4	108,930	121,900	-12,970	6,9	6,7	-	-	1,246	24,00
27.02.2026	60,4	49,9	109,180	121,380	-12,200	6,9	6,7	-	-	1,145	24,00
28.02.2026	58,2	48,5	109,590	121,200	-11,610	6,9	6,7	-	-	1,070	24,00
01.03.2026	57,9	48,4	109,450	121,730	-12,280	6,9	6,7	-	-	1,051	24,00
02.03.2026	55,8	47,1	109,480	122,000	-12,520	6,9	6,7	-	-	0,960	24,00
03.03.2026	55,1	46,6	109,980	122,510	-12,530	6,9	6,7	-	-	0,938	24,00
04.03.2026	57,3	48,0	110,010	122,950	-12,940	6,9	6,7	-	-	1,014	24,00
05.03.2026	60,9	50,3	109,700	122,820	-13,120	6,9	6,7	-	-	1,159	24,00
06.03.2026	61,9	51,2	109,940	122,620	-12,680	6,9	6,7	-	-	1,176	24,00
07.03.2026	58,1	48,5	109,050	120,670	-11,620	6,9	6,7	-	-	1,053	24,00
08.03.2026	70,2	56,3	108,150	120,730	-12,580	6,9	6,7	-	-	1,508	24,00
09.03.2026	74,1	58,7	107,910	119,070	-11,160	6,9	6,7	-	-	1,659	24,00
10.03.2026	73,7	58,3	107,680	118,000	-10,320	6,9	6,7	-	-	1,661	24,00
11.03.2026	69,7	56,0	108,190	119,120	-10,930	6,9	6,7	-	-	1,483	24,00
12.03.2026	62,5	51,5	109,170	120,910	-11,740	6,9	6,7	-	-	1,193	24,00
13.03.2026	57,5	48,2	109,670	120,760	-11,090	6,9	6,7	-	-	1,024	24,00
14.03.2026	55,4	46,6	109,410	121,090	-11,680	6,9	6,7	-	-	0,955	24,00
15.03.2026	55,5	46,8	104,630	116,280	-11,650	6,9	6,7	-	-	0,909	23,00
16.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	62,3	51,2	2723,380	3025,000	-301,620	6,9	6,7	-	-	30,257	599,00

Всего к оплате

Q_п = 30,257 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -301,620 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.03.2026 09:44:11 1