



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	65,6	53,7	89,344	1,043	24,00
20.02.2026	64,1	52,7	89,141	0,999	24,00
21.02.2026	63,1	52,2	90,422	0,974	24,00
22.02.2026	63,3	52,2	90,336	0,981	24,00
23.02.2026	63,4	52,1	90,211	1,001	24,00
24.02.2026	64,0	52,6	90,203	1,012	24,00
25.02.2026	63,2	52,1	90,180	0,980	24,00
26.02.2026	62,9	51,8	90,273	0,980	24,00
27.02.2026	59,5	49,5	90,047	0,882	24,00
28.02.2026	57,7	48,2	90,000	0,845	24,00
01.03.2026	57,6	48,1	90,031	0,835	24,00
02.03.2026	54,9	46,5	90,180	0,750	24,00
03.03.2026	55,0	46,5	90,414	0,751	24,00
04.03.2026	57,2	48,2	90,195	0,805	24,00
05.03.2026	60,8	50,6	90,234	0,898	24,00
06.03.2026	61,6	51,4	90,242	0,905	24,00
07.03.2026	58,1	48,3	86,391	0,830	24,00
08.03.2026	70,8	57,3	87,844	1,159	24,00
09.03.2026	73,7	59,3	88,375	1,239	24,00
10.03.2026	73,3	58,8	88,328	1,246	24,00
11.03.2026	68,5	56,1	92,266	1,109	24,00
12.03.2026	61,4	51,2	90,688	0,912	24,00
13.03.2026	56,5	47,8	92,359	0,789	24,00
14.03.2026	54,9	46,8	93,875	0,753	24,00
15.03.2026	55,0	46,9	93,875	0,747	24,00
16.03.2026	54,8	46,3	87,844	0,729	24,00
17.03.2026	55,0	45,6	76,320	0,712	24,00
18.03.2026	52,9	44,2	76,516	0,658	24,00
19.03.2026	51,8	43,4	76,492	0,636	24,00
20.03.2026	52,0	43,5	76,406	0,638	24,00
Итого	60,4	50,1	2649,031	26,799	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	78856,297	758,672	23559,00
21.03.2026 00:00	81505,328	785,470	24279,00
	2649,031	26,799	720,00

Всего потреблено Qп = **26,799** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Зарипова Р. Х.

Представитель обслуживающей организации: