



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 18

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026 № 903820

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
65.00.00.81

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,4	54,9	359,217	359,217	-0,000	5,9	1,0	23,104	19,670	3,434	24,00
20.02.2026	57,1	48,8	342,842	342,849	-0,008	5,8	1,0	21,525	18,291	3,234	23,67
21.02.2026	62,6	53,8	359,994	359,994	-0,000	5,8	1,0	22,360	19,143	3,217	24,00
22.02.2026	62,6	53,2	346,214	346,214	-0,000	5,8	1,0	21,625	18,412	3,213	24,00
23.02.2026	61,9	53,1	358,979	358,979	-0,000	5,8	1,0	22,341	19,104	3,237	24,00
24.02.2026	62,1	52,8	346,156	346,156	0,000	5,9	1,0	21,517	18,297	3,221	24,00
25.02.2026	62,4	53,5	357,501	357,501	-0,000	5,9	1,0	22,274	19,022	3,251	24,00
26.02.2026	62,7	53,4	346,784	346,784	0,000	5,9	1,0	21,703	18,491	3,212	24,00
27.02.2026	56,3	49,1	358,720	358,720	0,000	6,0	1,0	21,624	18,641	2,983	24,00
28.02.2026	56,6	49,0	351,011	351,011	0,000	5,9	1,0	19,782	17,139	2,643	24,00
01.03.2026	56,5	49,4	359,569	359,569	0,000	6,0	1,0	20,558	17,863	2,695	24,00
02.03.2026	53,3	46,8	351,433	351,433	0,000	5,9	1,0	19,312	16,876	2,436	24,00
03.03.2026	55,0	48,4	359,928	359,928	-0,000	5,9	1,0	19,531	17,137	2,393	24,00
04.03.2026	56,8	49,3	352,895	352,895	0,000	6,0	1,0	19,608	17,115	2,493	24,00
05.03.2026	60,4	52,4	358,134	358,134	-0,000	6,0	1,0	21,302	18,430	2,872	24,00
06.03.2026	60,8	52,4	353,396	353,396	0,000	6,0	1,0	21,374	18,458	2,916	24,00
07.03.2026	64,3	55,4	354,255	354,260	-0,005	5,9	1,0	21,927	18,855	3,072	23,77
08.03.2026	72,7	60,7	354,824	354,824	0,000	5,9	1,0	23,792	20,229	3,564	24,00
09.03.2026	71,7	60,5	348,577	348,577	0,000	5,9	1,0	25,123	21,059	4,064	24,00
10.03.2026	72,0	60,0	353,077	353,077	-0,000	5,9	1,0	25,366	21,250	4,116	24,00
11.03.2026	63,4	54,6	348,119	348,119	0,000	5,9	1,0	23,799	20,110	3,688	24,00
12.03.2026	56,9	49,4	358,123	358,123	0,000	5,9	1,0	21,513	18,626	2,887	24,00
13.03.2026	54,7	48,1	351,429	351,429	0,000	5,8	1,0	19,611	17,096	2,515	24,00
14.03.2026	54,9	47,9	360,132	360,132	0,000	5,8	1,0	19,699	17,270	2,429	24,00
15.03.2026	54,9	48,3	351,445	351,445	0,000	5,8	1,0	19,307	16,878	2,429	24,00
16.03.2026	55,0	48,2	362,422	362,422	-0,000	5,8	1,0	19,856	17,433	2,423	24,00
17.03.2026	54,8	48,4	351,419	351,419	-0,000	5,8	1,0	19,373	16,959	2,413	24,00
18.03.2026	50,7	42,0	258,317	258,317	0,000	5,7	1,0	13,644	11,643	2,001	24,00
19.03.2026	50,0	41,5	209,424	209,424	0,000	5,7	1,0	10,560	8,737	1,823	24,00
20.03.2026	50,0	41,6	209,156	209,156	0,000	5,7	1,0	10,502	8,687	1,815	24,00
Итого	59,3	50,9	10233,490	10233,504	-0,013	5,9	1,0	613,610	526,920	86,690	719,43

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:29	357516,341	364488,625	-	40485,95
21.03.2026 00:29	367747,363	374719,660	-	41205,40
	10231,022	10231,035	-	719,45

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 86,690 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -0,013 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: