



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 182468

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,0	48,9	84,220	81,190	3,030	6,2	6,0	-	-	1,353	24,00
20.02.2026	63,3	48,1	84,320	81,200	3,120	6,2	6,0	-	-	1,283	24,00
21.02.2026	62,9	47,7	84,360	81,450	2,910	6,2	6,0	-	-	1,277	24,00
22.02.2026	63,1	47,9	84,340	81,260	3,080	6,2	6,0	-	-	1,282	24,00
23.02.2026	62,9	47,5	84,350	81,170	3,180	6,2	6,0	-	-	1,296	24,00
24.02.2026	62,8	47,3	84,490	81,290	3,200	6,2	6,0	-	-	1,309	24,00
25.02.2026	63,0	47,5	84,370	81,260	3,110	6,2	6,0	-	-	1,300	24,00
26.02.2026	63,3	47,9	84,360	81,350	3,010	6,2	6,0	-	-	1,297	24,00
27.02.2026	60,8	46,6	84,320	81,470	2,850	6,2	6,0	-	-	1,196	24,00
28.02.2026	56,9	44,1	84,350	81,670	2,680	6,2	6,0	-	-	1,082	24,00
01.03.2026	57,7	44,7	84,340	81,670	2,670	6,2	6,0	-	-	1,098	24,00
02.03.2026	55,4	43,6	84,440	81,900	2,540	6,2	6,0	-	-	0,989	24,00
03.03.2026	54,8	43,2	84,390	81,980	2,410	6,2	6,0	-	-	0,976	24,00
04.03.2026	56,2	44,0	84,470	81,910	2,560	6,2	6,0	-	-	1,024	24,00
05.03.2026	60,1	46,3	84,410	81,570	2,840	6,2	6,0	-	-	1,164	24,00
06.03.2026	61,1	47,2	84,830	81,830	3,000	6,2	6,0	-	-	1,182	24,00
07.03.2026	62,6	47,8	84,360	81,490	2,870	6,2	6,0	-	-	1,247	24,00
08.03.2026	68,1	50,8	83,990	80,930	3,060	6,2	6,0	-	-	1,450	24,00
09.03.2026	72,8	53,4	83,970	80,430	3,540	6,2	6,0	-	-	1,633	24,00
10.03.2026	72,7	53,1	84,080	80,680	3,400	6,2	6,0	-	-	1,642	24,00
11.03.2026	69,0	51,4	84,170	81,060	3,110	6,2	6,0	-	-	1,483	24,00
12.03.2026	60,5	46,6	84,200	81,410	2,790	6,2	6,0	-	-	1,163	24,00
13.03.2026	56,3	44,1	84,100	81,460	2,640	6,2	6,0	-	-	1,024	24,00
14.03.2026	55,2	43,5	84,020	81,560	2,460	6,2	6,0	-	-	0,983	24,00
15.03.2026	55,5	43,7	84,060	81,420	2,640	6,2	6,0	-	-	0,985	24,00
16.03.2026	55,3	43,7	84,080	81,510	2,570	6,2	6,0	-	-	0,974	24,00
17.03.2026	55,6	44,0	84,220	81,550	2,670	6,2	6,0	-	-	0,981	24,00
18.03.2026	52,9	42,4	84,270	81,750	2,520	6,2	6,0	-	-	0,887	24,00
19.03.2026	51,0	41,2	84,340	81,720	2,620	6,2	6,0	-	-	0,826	24,00
20.03.2026	50,8	41,0	84,350	81,760	2,590	6,2	6,0	-	-	0,825	24,00
Итого	60,3	46,3	2528,570	2442,900	85,670	6,2	6,0	-	-	35,211	720,00

Всего к оплате

Q_п = 35,211 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 85,670 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:40:11 1