



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 5, 6, 7)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4423

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	72,0	48,1	172,702	173,250	-0,549	6,3	6,3	-	-	4,136	24,00
20.02.2026	70,7	47,3	170,757	171,295	-0,538	6,3	6,3	-	-	4,007	24,00
21.02.2026	70,3	47,1	168,769	169,278	-0,509	6,4	6,3	-	-	3,912	24,00
22.02.2026	70,1	47,0	167,331	167,842	-0,511	6,3	6,3	-	-	3,866	24,00
23.02.2026	70,2	46,7	167,155	167,677	-0,522	6,3	6,3	-	-	3,930	24,00
24.02.2026	70,3	47,0	169,749	170,263	-0,514	6,4	6,3	-	-	3,943	24,00
25.02.2026	70,0	47,2	172,080	172,597	-0,518	6,4	6,4	-	-	3,931	24,00
26.02.2026	70,3	47,7	172,983	173,493	-0,509	6,4	6,4	-	-	3,916	24,00
27.02.2026	70,1	48,6	189,151	189,709	-0,557	6,3	6,3	-	-	4,062	24,00
28.02.2026	70,0	49,6	204,629	205,245	-0,617	6,3	6,2	-	-	4,166	24,00
01.03.2026	69,8	49,9	204,419	205,021	-0,602	6,3	6,2	-	-	4,080	24,00
02.03.2026	70,3	50,6	209,504	210,179	-0,675	6,1	6,0	-	-	4,120	24,00
03.03.2026	70,2	50,6	200,543	201,094	-0,551	6,0	5,9	-	-	3,931	24,00
04.03.2026	70,0	49,5	186,784	187,246	-0,462	6,0	6,0	-	-	3,828	24,00
05.03.2026	69,8	49,3	185,988	186,419	-0,432	6,2	6,2	-	-	3,827	24,00
06.03.2026	69,7	49,4	187,223	187,657	-0,433	6,4	6,4	-	-	3,811	24,00
07.03.2026	72,2	50,1	180,171	180,567	-0,396	6,6	6,5	-	-	3,981	24,00
08.03.2026	75,2	50,5	170,347	170,876	-0,528	6,6	6,5	-	-	4,208	24,00
09.03.2026	75,9	48,5	157,601	158,232	-0,630	6,6	6,5	-	-	4,313	24,00
10.03.2026	76,1	48,2	158,082	158,747	-0,664	6,5	6,5	-	-	4,399	24,00
11.03.2026	73,8	48,1	162,838	163,435	-0,596	6,6	6,5	-	-	4,180	24,00
12.03.2026	71,3	49,1	183,590	184,094	-0,504	6,6	6,5	-	-	4,082	24,00
13.03.2026	70,4	51,4	213,455	214,026	-0,571	6,3	6,3	-	-	4,062	24,00
14.03.2026	70,2	51,8	221,813	222,519	-0,706	6,2	6,2	-	-	4,073	24,00
15.03.2026	70,3	52,2	221,283	221,993	-0,710	6,2	6,2	-	-	4,016	24,00
16.03.2026	70,0	52,8	224,415	225,111	-0,696	6,2	6,2	-	-	3,879	24,00
17.03.2026	69,5	52,8	225,315	225,996	-0,681	6,2	6,1	-	-	3,767	24,00
18.03.2026	68,1	52,3	228,902	229,606	-0,704	6,2	6,1	-	-	3,614	24,00
19.03.2026	68,4	53,1	231,751	232,444	-0,693	6,2	6,1	-	-	3,560	24,00
20.03.2026	68,4	53,4	232,059	232,742	-0,683	6,2	6,1	-	-	3,482	24,00
Итого	70,8	49,7	5741,392	5758,654	-17,262	6,3	6,3	-	-	119,081	720,00

Всего к оплате

Qп = 119,081 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -17,262 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:49:02 1