



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1648674 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,6	52,5	281,421	280,973	0,448	7,0	5,0	-	-	3,700	24,00
20.02.2026	64,1	51,6	278,653	278,052	0,602	7,0	5,0	-	-	3,483	24,00
21.02.2026	63,4	51,2	281,586	281,315	0,271	7,0	5,0	-	-	3,455	24,00
22.02.2026	63,7	51,4	278,967	278,458	0,509	7,0	5,0	-	-	3,451	24,00
23.02.2026	63,5	50,9	280,948	280,660	0,288	7,0	5,0	-	-	3,547	24,00
24.02.2026	63,4	50,9	279,306	278,939	0,367	7,0	5,0	-	-	3,526	24,00
25.02.2026	63,5	51,2	283,198	283,090	0,108	7,0	5,0	-	-	3,520	24,00
26.02.2026	63,8	51,4	278,398	278,091	0,308	7,0	5,0	-	-	3,486	24,00
27.02.2026	61,2	49,2	265,661	265,299	0,362	7,0	5,0	-	-	3,191	24,00
28.02.2026	57,4	47,3	285,888	285,872	0,016	7,0	5,0	-	-	2,908	24,00
01.03.2026	58,2	47,9	284,226	284,399	-0,173	7,0	5,0	-	-	2,949	24,00
02.03.2026	55,9	46,7	285,784	285,922	-0,138	7,0	5,0	-	-	2,654	24,00
03.03.2026	55,3	46,2	285,584	285,668	-0,084	7,0	5,0	-	-	2,616	24,00
04.03.2026	56,6	47,2	286,941	287,043	-0,102	7,0	5,0	-	-	2,730	24,00
05.03.2026	60,7	49,8	285,662	285,559	0,103	7,0	5,0	-	-	3,122	24,00
06.03.2026	61,6	50,8	288,112	288,073	0,039	7,0	5,0	-	-	3,152	24,00
07.03.2026	63,2	51,7	286,205	286,070	0,135	7,0	5,0	-	-	3,313	24,00
08.03.2026	68,5	55,0	286,025	285,700	0,324	7,0	5,0	-	-	3,877	24,00
09.03.2026	73,5	58,1	284,244	283,977	0,267	7,0	5,0	-	-	4,404	24,00
10.03.2026	73,3	57,7	286,578	286,210	0,368	7,0	5,0	-	-	4,479	24,00
11.03.2026	69,6	55,5	285,482	285,233	0,249	7,0	5,0	-	-	4,041	24,00
12.03.2026	61,1	50,2	287,537	287,466	0,071	7,0	5,0	-	-	3,162	24,00
13.03.2026	56,8	47,3	287,344	287,297	0,047	7,0	5,0	-	-	2,753	24,00
14.03.2026	55,7	46,6	287,086	287,097	-0,011	7,0	5,0	-	-	2,647	24,00
15.03.2026	56,0	46,8	285,261	285,400	-0,140	7,0	5,0	-	-	2,625	24,00
16.03.2026	55,8	46,8	286,772	287,056	-0,283	7,0	5,0	-	-	2,595	24,00
17.03.2026	56,1	47,1	286,221	286,282	-0,061	7,0	5,0	-	-	2,607	24,00
18.03.2026	53,5	45,5	289,574	289,671	-0,097	7,0	5,0	-	-	2,320	24,00
19.03.2026	51,5	44,1	289,508	289,648	-0,140	7,0	5,0	-	-	2,176	24,00
20.03.2026	51,3	43,9	290,917	291,238	-0,321	7,0	5,0	-	-	2,167	24,00
Итого	60,8	49,8	8529,091	8525,760	3,331	7,0	5,0	-	-	94,657	720,00

Всего к оплате

Qп = 94,657 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 3,331 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:42:56 1