



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = 17,280 т/сутки
M2min = 17,280 т/сутки

M1max = 4320,000 т/сутки
M2max = 4320,000 т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4427

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	72,0	65,2	400,815	400,775	0,040	7,7	6,4	-	-	2,755	24,00
20.02.2026	70,9	64,6	405,854	405,765	0,089	7,8	6,5	-	-	2,583	24,00
21.02.2026	70,2	64,7	407,262	407,050	0,212	7,7	6,5	-	-	2,276	24,00
22.02.2026	70,3	63,9	387,178	386,981	0,197	7,7	6,5	-	-	2,463	24,00
23.02.2026	70,0	62,6	380,819	380,548	0,271	7,7	6,4	-	-	2,815	24,00
24.02.2026	70,3	63,2	386,981	386,691	0,289	7,7	6,5	-	-	2,774	24,00
25.02.2026	70,4	63,3	393,433	393,075	0,358	7,7	6,5	-	-	2,807	24,00
26.02.2026	69,9	63,1	394,726	394,397	0,329	7,8	6,5	-	-	2,679	24,00
27.02.2026	69,9	63,5	414,828	414,430	0,398	7,9	6,5	-	-	2,700	24,00
28.02.2026	69,5	63,6	422,340	421,954	0,386	7,9	6,5	-	-	2,503	24,00
01.03.2026	69,6	63,6	414,472	414,140	0,332	8,0	6,5	-	-	2,475	24,00
02.03.2026	68,3	62,5	404,841	404,476	0,365	7,8	6,4	-	-	2,364	24,00
03.03.2026	68,9	62,8	394,509	394,117	0,392	7,7	6,3	-	-	2,397	24,00
04.03.2026	69,4	63,3	385,743	385,458	0,285	7,7	6,3	-	-	2,371	24,00
05.03.2026	70,0	63,5	377,494	377,199	0,295	7,6	6,3	-	-	2,471	24,00
06.03.2026	69,7	63,5	363,760	363,572	0,188	7,6	6,4	-	-	2,278	24,00
07.03.2026	68,9	63,5	369,991	369,698	0,292	7,7	6,4	-	-	2,000	24,00
08.03.2026	74,0	67,8	392,781	392,502	0,279	7,9	6,6	-	-	2,463	24,00
09.03.2026	76,2	68,7	407,893	407,402	0,491	7,8	6,5	-	-	3,046	24,00
10.03.2026	76,4	68,6	420,201	419,583	0,618	7,7	6,5	-	-	3,276	24,00
11.03.2026	73,5	66,4	421,360	420,682	0,678	7,8	6,6	-	-	3,007	24,00
12.03.2026	71,2	64,9	407,719	407,308	0,411	7,9	6,5	-	-	2,563	24,00
13.03.2026	69,4	63,6	396,862	396,639	0,223	7,8	6,3	-	-	2,300	24,00
14.03.2026	68,8	63,5	384,532	384,508	0,024	7,8	6,2	-	-	2,079	24,00
15.03.2026	69,0	63,6	383,555	383,633	-0,077	7,8	6,2	-	-	2,085	24,00
16.03.2026	68,8	63,5	378,355	378,475	-0,120	7,6	5,8	-	-	2,026	24,00
17.03.2026	68,8	64,0	377,780	377,936	-0,156	7,2	5,3	-	-	1,851	24,00
18.03.2026	67,2	62,6	382,431	382,560	-0,129	7,0	5,0	-	-	1,773	24,00
19.03.2026	67,2	62,7	376,085	376,266	-0,180	7,0	5,0	-	-	1,722	24,00
20.03.2026	66,8	62,1	390,106	390,296	-0,190	7,1	5,1	-	-	1,817	24,00
Итого	70,2	64,1	11824,705	11818,116	6,590	7,7	6,2	-	-	72,720	720,00

Всего к оплате

Qп = 72,720 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 6,590 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:52:47 1