



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Матросова, д. 121А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-139098

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.22

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,1	64,2	196,912	0,000	196,912	4,5	4,0	-	-	1,360	24,00
20.02.2026	65,4	59,5	199,277	0,000	199,277	4,3	3,8	-	-	1,176	24,00
21.02.2026	62,5	57,0	200,348	0,000	200,348	4,5	4,1	-	-	1,108	24,00
22.02.2026	66,9	60,6	198,722	0,000	198,722	4,6	4,1	-	-	1,249	24,00
23.02.2026	67,3	61,0	198,351	0,000	198,351	4,5	4,0	-	-	1,247	24,00
24.02.2026	65,3	59,2	184,911	0,000	184,911	4,5	4,1	-	-	1,120	24,00
25.02.2026	61,7	55,0	136,764	0,000	136,764	3,7	3,4	-	-	0,921	24,00
26.02.2026	62,0	56,5	200,178	0,000	200,178	3,7	3,3	-	-	1,099	24,00
27.02.2026	62,5	57,2	199,849	0,000	199,849	3,4	2,9	-	-	1,058	24,00
28.02.2026	61,8	56,5	200,779	0,000	200,779	3,8	3,3	-	-	1,061	24,00
01.03.2026	59,4	54,4	201,449	0,000	201,449	3,8	3,4	-	-	0,998	24,00
02.03.2026	55,6	51,2	202,131	0,000	202,131	3,8	3,4	-	-	0,887	24,00
03.03.2026	56,6	52,1	202,033	0,000	202,033	3,8	3,4	-	-	0,914	24,00
04.03.2026	59,6	54,6	201,296	0,000	201,296	3,9	3,4	-	-	1,016	24,00
05.03.2026	63,9	58,3	200,139	0,000	200,139	3,8	3,3	-	-	1,122	24,00
06.03.2026	59,0	54,2	201,324	0,000	201,324	3,9	3,4	-	-	0,963	24,00
07.03.2026	62,8	57,4	200,354	0,000	200,354	3,8	3,3	-	-	1,097	24,00
08.03.2026	65,6	59,6	199,140	0,000	199,140	3,7	3,3	-	-	1,190	24,00
09.03.2026	71,9	65,0	195,752	0,000	195,752	3,7	3,3	-	-	1,359	24,00
10.03.2026	71,0	64,3	196,472	0,000	196,472	3,7	3,3	-	-	1,318	24,00
11.03.2026	64,6	58,9	199,310	0,000	199,310	3,7	3,3	-	-	1,123	24,00
12.03.2026	58,6	53,8	201,102	0,000	201,102	3,8	3,4	-	-	0,973	24,00
13.03.2026	57,4	52,7	201,394	0,000	201,394	3,9	3,4	-	-	0,950	24,00
14.03.2026	57,1	52,5	201,400	0,000	201,400	3,9	3,4	-	-	0,937	24,00
15.03.2026	57,3	52,6	201,261	0,000	201,261	3,8	3,4	-	-	0,938	24,00
16.03.2026	57,9	53,2	201,116	0,000	201,116	3,8	3,4	-	-	0,950	24,00
17.03.2026	56,6	52,1	201,359	0,000	201,359	3,9	3,5	-	-	0,896	24,00
18.03.2026	56,0	51,6	201,291	0,000	201,291	3,8	3,3	-	-	0,885	24,00
19.03.2026	56,4	52,0	201,203	0,000	201,203	3,9	3,4	-	-	0,894	24,00
20.03.2026	56,4	52,0	201,154	0,000	201,154	3,9	3,4	-	-	0,881	24,00
Итого	61,7	56,3	5926,769	0,000	5926,769	3,9	3,5	-	-	31,690	720,00

Всего к оплате

Q_п = 31,690 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 5926,769 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:44:31 1