



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 61/1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № СВ589

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,7	57,1	198,224	206,007	-7,783	7,0	5,0	-	-	2,895	24,00
20.02.2026	70,7	56,6	199,476	207,248	-7,772	7,0	5,0	-	-	2,821	24,00
21.02.2026	69,9	55,9	195,808	203,388	-7,580	7,0	5,0	-	-	2,748	24,00
22.02.2026	70,0	55,9	195,153	202,707	-7,554	7,0	5,0	-	-	2,759	24,00
23.02.2026	69,7	55,5	194,598	202,202	-7,604	7,0	5,0	-	-	2,763	24,00
24.02.2026	70,0	55,7	195,730	203,344	-7,614	7,0	5,0	-	-	2,804	24,00
25.02.2026	70,1	55,9	196,500	204,304	-7,804	7,0	5,0	-	-	2,800	24,00
26.02.2026	69,6	55,7	197,692	205,521	-7,828	7,0	5,0	-	-	2,749	24,00
27.02.2026	69,7	56,2	207,542	215,708	-8,165	7,0	5,0	-	-	2,784	24,00
28.02.2026	69,3	56,5	215,663	224,254	-8,591	7,0	5,0	-	-	2,761	24,00
01.03.2026	69,3	56,7	215,792	224,371	-8,579	7,0	5,0	-	-	2,734	24,00
02.03.2026	68,1	55,9	213,395	221,820	-8,425	7,0	5,0	-	-	2,590	24,00
03.03.2026	68,5	56,2	208,785	217,023	-8,238	7,0	5,0	-	-	2,584	24,00
04.03.2026	69,2	56,8	209,158	217,466	-8,308	7,0	5,0	-	-	2,595	24,00
05.03.2026	69,7	56,8	201,963	209,849	-7,887	7,0	5,0	-	-	2,618	24,00
06.03.2026	69,4	56,4	199,045	206,794	-7,749	7,0	5,0	-	-	2,588	24,00
07.03.2026	68,4	55,5	196,853	204,518	-7,665	7,0	5,0	-	-	2,545	24,00
08.03.2026	73,6	59,1	202,850	210,883	-8,034	7,0	5,0	-	-	2,928	24,00
09.03.2026	75,8	59,5	192,462	199,847	-7,384	7,0	5,0	-	-	3,121	24,00
10.03.2026	76,0	59,3	190,721	197,979	-7,258	7,0	5,0	-	-	3,186	24,00
11.03.2026	73,2	57,8	194,770	202,272	-7,502	7,0	5,0	-	-	2,995	24,00
12.03.2026	71,0	57,4	209,534	217,837	-8,303	7,0	5,0	-	-	2,840	24,00
13.03.2026	69,3	57,0	220,850	229,705	-8,854	7,0	5,0	-	-	2,700	24,00
14.03.2026	68,6	57,0	226,204	235,315	-9,111	7,0	5,0	-	-	2,621	24,00
15.03.2026	68,9	57,4	227,080	236,219	-9,139	7,0	5,0	-	-	2,602	24,00
16.03.2026	68,7	57,8	236,995	246,639	-9,644	7,0	5,0	-	-	2,587	24,00
17.03.2026	68,8	58,6	257,478	268,118	-10,641	7,0	5,0	-	-	2,606	24,00
18.03.2026	67,1	57,8	267,564	278,707	-11,143	7,0	5,0	-	-	2,485	24,00
19.03.2026	67,1	57,8	264,706	275,660	-10,954	7,0	5,0	-	-	2,455	24,00
20.03.2026	66,7	57,7	269,026	280,293	-11,268	7,0	5,0	-	-	2,414	24,00
Итого	69,9	57,0	6401,616	6655,998	-254,382	7,0	5,0	-	-	81,677	720,00

Всего к оплате

Qп = 81,677 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -254,382 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:46:04 1