



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167073

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,0	54,2	250,820	242,820	8,000	6,2	6,1	-	-	2,945	24,00
20.02.2026	64,1	53,0	250,840	242,920	7,920	6,2	6,1	-	-	2,771	24,00
21.02.2026	63,9	53,0	251,000	243,000	8,000	6,2	6,0	-	-	2,740	24,00
22.02.2026	64,1	53,0	250,960	243,060	7,900	6,2	6,0	-	-	2,766	24,00
23.02.2026	63,8	52,7	250,900	243,060	7,840	6,2	6,0	-	-	2,776	24,00
24.02.2026	63,8	52,7	250,910	243,060	7,850	6,2	6,1	-	-	2,781	24,00
25.02.2026	63,9	52,8	250,870	242,990	7,880	6,2	6,1	-	-	2,791	24,00
26.02.2026	64,2	53,1	250,930	242,870	8,060	6,2	6,1	-	-	2,773	24,00
27.02.2026	61,5	51,4	251,190	243,150	8,040	6,2	6,1	-	-	2,512	24,00
28.02.2026	57,8	48,7	251,570	243,600	7,970	6,2	6,1	-	-	2,273	24,00
01.03.2026	58,5	49,4	251,460	243,440	8,020	6,2	6,1	-	-	2,304	24,00
02.03.2026	56,1	47,8	251,630	243,630	8,000	6,2	6,1	-	-	2,080	24,00
03.03.2026	55,6	47,5	251,570	243,740	7,830	6,2	6,1	-	-	2,044	24,00
04.03.2026	57,0	48,5	251,570	243,740	7,830	6,2	6,1	-	-	2,140	24,00
05.03.2026	61,1	51,3	251,670	243,660	8,010	6,2	6,1	-	-	2,477	24,00
06.03.2026	62,0	52,1	252,210	244,150	8,060	6,2	6,1	-	-	2,497	24,00
07.03.2026	63,6	53,0	251,020	242,990	8,030	6,2	6,1	-	-	2,647	24,00
08.03.2026	69,4	56,9	249,660	241,530	8,130	6,2	6,1	-	-	3,115	24,00
09.03.2026	74,0	59,8	249,090	240,920	8,170	6,2	6,0	-	-	3,519	24,00
10.03.2026	73,8	59,5	249,150	241,030	8,120	6,2	5,9	-	-	3,559	24,00
11.03.2026	69,8	57,1	249,620	241,530	8,090	6,2	6,0	-	-	3,158	24,00
12.03.2026	61,1	51,3	250,360	242,350	8,010	6,2	6,2	-	-	2,457	24,00
13.03.2026	57,0	48,4	250,470	242,590	7,880	6,2	6,3	-	-	2,164	24,00
14.03.2026	56,0	47,7	250,500	242,640	7,860	6,2	6,3	-	-	2,086	24,00
15.03.2026	56,2	47,9	250,520	242,660	7,860	6,2	6,3	-	-	2,080	24,00
16.03.2026	56,1	47,8	250,660	242,780	7,880	6,2	6,4	-	-	2,072	24,00
17.03.2026	56,4	48,2	250,820	243,030	7,790	6,2	6,4	-	-	2,051	24,00
18.03.2026	53,6	46,3	251,230	243,370	7,860	6,2	6,4	-	-	1,834	24,00
19.03.2026	51,8	44,9	251,380	243,530	7,850	6,2	6,3	-	-	1,731	24,00
20.03.2026	51,6	44,7	251,380	243,530	7,850	6,2	6,2	-	-	1,728	24,00
Итого	61,1	51,2	7525,960	7287,370	238,590	6,2	6,1	-	-	74,871	720,00

Всего к оплате

Q_п = 74,871 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 238,590 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 14:41:44 1