

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 34 мкр дом 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы: _____

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00166490

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x0419

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
25/09/25	-0.01	-208.9	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	-224.0	0.000	38	0	*	0.0000
26/09/25	36.87	33.82	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	4.07	0.000	24	0	*	0.0000
27/09/25	45.06	39.97	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.08	0.000	24	0	*	0.0000
28/09/25	44.86	39.32	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.09	0.000	24	0	*	0.0000
29/09/25	47.27	40.04	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	6.07	0.000	24	0	*	0.0000
30/09/25	56.79	46.46	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.53	0.000	24	0	*	0.0000
01/10/25	50.61	43.13	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	6.57	0.000	24	0	*	0.0000
02/10/25	47.55	41.26	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.64	0.000	24	0	*	0.0000
03/10/25	48.94	42.29	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.69	0.000	24	0	*	0.0000
04/10/25	51.05	43.81	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.71	0.000	24	0	*	0.0000
05/10/25	51.59	44.38	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91	6.76	0.000	24	0	*	0.0000
06/10/25	47.69	41.53	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.66	0.000	24	0	*	0.0000
07/10/25	43.91	38.47	5.44	114.51	113.45	115.48	114.66	-1.21	6.68	6.60	0.615	24	0	*	0.0000
08/10/25	43.83	38.48	5.35	257.51	255.21	259.77	257.97	-2.76	6.64	6.56	1.363	24	0		0.0000
09/10/25	43.41	38.16	5.25	257.14	254.86	259.45	257.71	-2.85	6.64	6.56	1.337	24	0		0.0000
10/10/25	43.54	38.28	5.26	257.14	254.85	259.51	257.75	-2.90	6.57	6.49	1.337	24	0		0.0000
11/10/25	43.52	38.24	5.28	257.02	254.72	259.36	257.66	-2.94	6.64	6.56	1.342	24	0		0.0000
12/10/25	43.12	37.84	5.28	256.67	254.41	258.88	257.13	-2.72	6.63	6.55	1.341	24	0		0.0000
13/10/25	42.76	37.51	5.25	255.86	253.66	258.11	256.43	-2.77	6.62	6.54	1.328	24	0		0.0000
14/10/25	44.85	39.03	5.82	264.18	261.71	266.44	264.56	-2.85	6.68	6.59	1.522	24	0		0.0000
15/10/25	47.73	41.34	6.39	273.80	270.91	276.15	273.92	-3.01	6.78	6.68	1.730	24	0		0.0000
16/10/25	46.89	40.56	6.33	271.25	268.50	273.52	271.39	-2.89	6.93	6.83	1.698	24	0		0.0000
17/10/25	47.23	40.82	6.41	272.05	269.19	274.37	272.26	-3.07	6.92	6.81	1.722	24	0		0.0000
18/10/25	46.32	40.06	6.26	268.37	265.68	270.64	268.64	-2.96	6.67	6.58	1.659	24	0		0.0000
19/10/25	45.56	39.56	6.00	266.16	263.61	268.47	266.49	-2.88	6.66	6.57	1.580	24	0		0.0000
20/10/25	46.18	40.00	6.18	268.29	265.61	270.56	268.56	-2.95	6.70	6.60	1.641	24	0		0.0000
Итого:				3539.9	3506.37	3570.7	3545.13	-38.76			20.215	638	0		0.0000
Средние:	44.50	30.59	13.91						8.67	-2.40					

Период нормальной работы 638ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 629ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

34 мкр 2