

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060225
 34 мкр дом 7 1 ввод
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.09.25 по 20.10.25

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	---	0,2	0,8	0,6	---	20,15	20,36	0,03	0,50	24,00
24.09	---	0,1	0,8	0,7	---	20,67	20,85	0,03	0,50	24,00
25.09	---	0,2	0,8	0,7	---	20,75	20,90	0,03	0,50	24,00
26.09	0,193	25,7	24,7	---	1,0	45,24	37,74	0,20	0,50	24,00
27.09	0,268	41,6	41,5	---	0,1	44,66	38,23	0,52	0,50	24,00
28.09	0,485	81,5	81,8	0,3	---	44,78	38,83	0,52	0,50	24,00
29.09	0,604	78,2	77,9	---	0,3	46,43	38,70	0,52	0,50	24,00
Итого:	1,55	227,6	228,4	2,2	1,5	45,32	38,51	0,26	0,50	168,00
30.09	0,954	76,4	76,5	0,1	---	56,59	44,11	0,57	0,50	24,00
01.10	0,846	82,0	81,7	---	0,3	50,86	40,55	0,57	0,50	24,00
02.10	0,796	82,8	82,1	---	0,7	47,40	37,79	0,58	0,50	24,00
03.10	0,861	93,5	93,7	0,3	---	48,90	39,70	0,59	0,50	24,00
04.10	1,024	110,5	110,4	---	0,0	50,93	41,68	0,59	0,50	24,00
05.10	1,038	111,7	111,7	---	0,1	51,49	42,22	0,59	0,50	24,00
06.10	0,843	103,5	103,5	---	---	48,31	40,18	0,58	0,50	24,00
Итого:	6,36	660,4	659,6	0,4	1,1	50,53	40,91	0,58	0,50	168,00
07.10	0,664	95,8	96,1	0,3	---	43,42	36,49	0,57	0,50	24,00
08.10	0,666	95,4	95,7	0,3	---	43,81	36,84	0,57	0,50	24,00
09.10	0,650	95,3	95,6	0,3	---	43,37	36,56	0,57	0,50	24,00
10.10	0,650	95,4	95,6	0,3	---	43,46	36,66	0,56	0,50	24,00
11.10	0,654	95,3	95,6	0,3	---	43,45	36,59	0,57	0,50	24,00
12.10	0,656	95,2	95,4	0,2	---	43,14	36,26	0,57	0,50	24,00
13.10	0,648	94,8	95,1	0,3	---	42,72	35,89	0,57	0,50	24,00
Итого:	4,59	667,2	669,1	1,9	0,0	43,34	36,47	0,57	0,50	168,00
14.10	0,729	98,2	98,5	0,3	---	44,52	37,10	0,57	0,50	24,00
15.10	0,849	103,2	103,4	0,2	---	47,74	39,52	0,58	0,50	24,00
16.10	0,829	102,3	102,5	0,2	---	46,79	38,70	0,60	0,50	24,00
17.10	0,845	102,6	102,7	0,2	---	47,19	38,96	0,60	0,50	24,00
18.10	0,811	100,7	100,9	0,1	---	46,23	38,18	0,57	0,50	24,00
19.10	0,778	99,5	99,7	0,2	---	45,55	37,74	0,57	0,50	24,00
20.10	0,802	100,4	100,7	0,3	---	46,09	38,11	0,58	0,50	24,00
Итого:	5,64	707,0	708,4	1,4	0,0	46,32	38,34	0,58	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	18,14	2262,2	2265,6	5,9	2,6	46,57	38,54	0,50	0,50	672,0

dT= 8,03

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	672,0	=	672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		18,14	
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.25	На 24:00 20.10.25	Результат за период На 15:36 21.10.2025
Количество теплоты, Гкал	4095,41	4113,55	18,14 4114,08
Расход теплоносителя M1, т	391486,7	393748,9	2262,2 393814,4
Расход теплоносителя M2, т	374038,0	376303,6	2265,6 376369,2
Время наработки, ч	90553,2	91225,2	672,0 91240,8
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____