

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
06/10/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 35 мкр дом 26

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.42 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.42 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179205

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x8A04

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
06/10/25	49.55	43.44	6.11	177.85	175.82	177.85	176.28	-0.46	144.12	232.57	1.073	45	24	*
07/10/25	47.31	41.75	5.56	320.65	317.30	320.65	318.03	-0.73	6.20	6.00	1.761	24	0	*
08/10/25	46.42	41.11	5.31	316.33	313.13	316.33	313.81	-0.68	6.20	6.00	1.657	24	0	*
09/10/25	46.00	40.76	5.24	315.86	312.73	315.86	313.37	-0.64	6.20	6.00	1.638	24	0	*
10/10/25	46.15	40.96	5.19	320.00	316.79	320.00	317.47	-0.68	6.20	6.00	1.642	24	0	*
11/10/25	46.14	40.97	5.17	325.59	322.32	325.59	323.01	-0.69	6.20	6.00	1.662	24	0	*
12/10/25	45.80	40.60	5.20	324.61	321.42	324.61	322.10	-0.68	6.20	6.00	1.669	24	0	*
13/10/25	45.40	40.25	5.15	322.94	319.79	322.94	320.46	-0.67	6.20	6.00	1.645	24	0	*
14/10/25	47.87	42.25	5.62	336.08	332.45	336.08	333.25	-0.80	6.20	6.00	1.869	24	0	*
15/10/25	49.02	43.09	5.93	342.37	338.52	342.37	339.38	-0.86	6.20	6.00	2.005	24	0	*
16/10/25	50.35	44.15	6.20	350.83	346.67	350.83	347.62	-0.95	6.20	6.00	2.148	24	0	*
17/10/25	50.60	44.37	6.23	351.54	347.34	351.54	348.27	-0.93	6.20	6.00	2.162	24	0	*
18/10/25	49.74	43.60	6.14	345.26	341.28	345.26	342.17	-0.89	6.20	6.00	2.095	24	0	*
19/10/25	48.73	42.85	5.88	340.73	336.95	340.73	337.78	-0.83	6.20	6.00	1.974	24	0	*
20/10/25	49.53	43.50	6.03	344.59	340.68	344.59	341.51	-0.83	6.20	6.00	2.050	24	0	*
Итого:				4835.2	4783.19	4835.2	4794.51	-11.32			27.050	381	24	
Средние:	47.90	42.24	5.66						15.39	21.10				

Период нормальной работы 381ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 24ч
Время работы прибора после сброса 365ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации