

35 мкр 9 1ввод

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x87B по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/09/25	17.93	18.30	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
20/09/25	18.04	18.47	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
21/09/25	18.11	18.51	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
22/09/25	18.54	19.06	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
23/09/25	19.01	19.48	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
24/09/25	19.86	20.30	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0	*
25/09/25	31.98	30.58	1.40	100.59	100.12	101.41	100.98	0.00	-0.86	6.90	6.70	0.139	24	0	*
26/09/25	37.87	34.53	3.34	204.35	202.93	203.68	202.54	0.00	0.39	6.90	6.70	0.675	24	0	*
27/09/25	44.64	38.57	6.07	131.03	129.83	130.51	129.55	0.00	0.28	6.90	6.70	0.788	24	0	*
28/09/25	45.29	38.65	6.64	126.50	125.30	125.93	125.00	0.00	0.30	6.90	6.70	0.833	24	0	*
29/09/25	44.75	37.57	7.18	116.55	115.45	115.97	115.19	0.00	0.26	6.90	6.70	0.825	24	0	*
30/09/25	44.69	37.18	7.51	123.85	122.65	123.19	122.47	0.00	0.18	6.90	6.70	0.920	24	0	*
01/10/25	46.25	37.95	8.30	131.53	130.23	130.82	129.99	0.00	0.24	6.90	6.70	1.078	24	0	*
02/10/25	49.37	40.39	8.98	135.53	134.03	134.92	133.96	0.00	0.07	6.90	6.70	1.201	24	0	*
03/10/25	50.13	41.11	9.02	136.48	134.82	136.04	134.96	0.00	-0.14	6.90	6.70	1.215	24	0	*
04/10/25	50.63	41.43	9.20	136.51	134.83	136.37	135.24	0.00	-0.41	6.90	6.70	1.239	24	0	*
05/10/25	49.94	41.19	8.75	134.48	132.89	134.85	133.73	0.00	-0.84	6.90	6.70	1.161	24	0	*
06/10/25	45.52	38.02	7.50	126.03	124.75	126.69	125.88	0.00	-1.13	6.90	6.70	0.933	24	0	*
07/10/25	43.73	36.84	6.89	124.13	122.93	124.91	124.18	0.00	-1.25	6.90	6.70	0.844	24	0	*
08/10/25	43.90	37.02	6.88	122.61	121.45	123.43	122.71	0.00	-1.26	6.90	6.70	0.833	24	0	*
09/10/25	43.57	36.71	6.86	122.33	121.21	123.17	122.45	0.00	-1.24	6.90	6.70	0.833	24	0	*
10/10/25	43.62	36.84	6.78	121.91	120.80	122.83	122.11	0.00	-1.31	6.90	6.70	0.819	24	0	*
11/10/25	43.67	36.89	6.78	122.00	120.88	122.94	122.22	0.00	-1.34	6.90	6.70	0.817	24	0	*
12/10/25	43.39	36.51	6.88	122.01	120.95	122.97	122.25	0.00	-1.30	6.90	6.70	0.830	24	0	*
13/10/25	43.14	36.26	6.88	121.91	120.89	122.88	122.16	0.00	-1.27	6.90	6.70	0.833	24	0	*
14/10/25	46.51	38.61	7.90	127.48	126.15	128.45	127.58	0.00	-1.43	6.90	6.70	0.992	24	0	*
15/10/25	47.88	39.63	8.25	129.06	127.62	130.03	129.07	0.00	-1.45	6.90	6.70	1.051	24	0	*
16/10/25	48.98	40.25	8.73	131.60	130.15	132.55	131.59	0.00	-1.44	6.90	6.70	1.133	24	0	*
17/10/25	49.53	40.61	8.92	132.19	130.71	133.13	132.17	0.00	-1.46	6.90	6.70	1.163	24	0	*
18/10/25	48.94	40.16	8.78	131.49	130.05	132.44	131.48	0.00	-1.43	6.90	6.70	1.138	24	0	*
19/10/25	48.56	40.04	8.52	132.55	131.11	133.52	132.56	0.00	-1.45	6.90	6.70	1.117	24	0	*
20/10/25	48.93	40.25	8.68	131.57	130.13	132.57	131.61	0.00	-1.48	6.90	6.70	1.129	24	0	*
Итого:				3376.2	3342.86	3386.2	3363.63	0.00	-20.77			24.539	768	0	
Средние:	40.52	34.62	5.90							6.90	6.70				

35 мкр 9 1ввод

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10950ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации