

Кортунова 4

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/10/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кортунова 4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0xв6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
03/10/25	51.72	45.05	6.67	176.13	173.95	181.17	179.46	0.00	-5.51	16.77	-143.7	1.159	0.000	12	24	*
04/10/25	52.12	45.37	6.75	355.65	351.19	365.61	362.11	0.00	-10.92	8.52	8.42	2.367	0.000	24	0	*
05/10/25	48.95	42.81	6.14	331.58	327.88	342.21	339.28	0.00	-11.40	8.38	8.32	2.003	0.000	24	0	*
06/10/25	43.98	38.77	5.21	304.48	301.74	316.48	314.26	0.00	-12.52	8.19	8.17	1.566	0.000	24	0	*
07/10/25	42.93	38.03	4.90	316.02	313.32	328.18	325.94	0.00	-12.62	8.23	8.18	1.531	0.000	24	0	*
08/10/25	44.63	39.68	4.95	327.12	324.10	339.28	336.80	0.00	-12.70	8.29	8.24	1.599	0.000	24	0	*
09/10/25	44.01	39.21	4.80	326.48	323.52	338.63	336.23	0.00	-12.71	8.30	8.25	1.547	0.000	24	0	*
10/10/25	44.06	39.30	4.76	327.73	324.78	339.71	337.31	0.00	-12.53	8.23	8.17	1.542	0.000	24	0	*
11/10/25	44.06	39.26	4.80	329.51	326.53	341.51	339.11	0.00	-12.58	8.29	8.24	1.563	0.000	24	0	*
12/10/25	43.76	38.94	4.82	329.48	326.51	341.71	339.31	0.00	-12.80	8.29	8.24	1.570	0.000	24	0	*
13/10/25	43.55	38.72	4.83	329.11	326.20	341.51	339.11	0.00	-12.91	8.28	8.23	1.572	0.000	24	0	*
14/10/25	44.07	39.05	5.02	323.07	320.16	335.58	333.18	0.00	-13.02	8.21	8.16	1.604	0.000	24	0	*
15/10/25	44.77	39.43	5.34	320.45	317.46	332.94	330.54	0.00	-13.08	8.14	8.09	1.692	0.000	24	0	*
16/10/25	44.27	39.06	5.21	321.29	318.37	333.00	330.67	0.00	-12.30	8.78	8.74	1.656	0.000	24	0	*
17/10/25	43.96	38.69	5.27	314.84	312.06	323.44	321.22	0.00	-9.16	8.98	8.92	1.637	0.000	24	0	*
18/10/25	46.50	40.28	6.22	318.10	314.94	328.09	325.59	0.00	-10.65	8.84	8.79	1.954	0.000	24	0	*
19/10/25	49.14	42.37	6.77	316.46	312.90	327.33	324.59	0.00	-11.69	8.83	8.78	2.110	0.000	24	0	*
20/10/25	50.22	43.20	7.02	321.96	318.20	333.41	330.52	0.00	-12.32	8.88	8.81	2.231	0.000	24	0	*
Итого:				5689.4	5633.81	5889.7	5845.23	0.00	-211.42			30.903	0.000	420	24	
Средние:	45.92	40.40	5.52							8.91	-0.05					

Период нормальной работы 420ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 24ч
 Время работы прибора после сброса 434ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____