

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/10/25г.-20/10/25г.

Абонент: Садовое кольцо 31

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо д.31

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20120695, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хССАД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.10.25 23	45.29	40.22	5.07	4.63	4.66	25.625	24.919	25.383	24.738	0.645	0.129	12	0	
07.10.25 23	44.07	39.33	4.75	4.64	4.67	51.971	50.578	51.509	50.226	1.284	0.245	24	0	
08.10.25 23	44.16	39.35	4.81	4.62	4.65	51.978	50.622	51.512	50.270	1.242	0.248	24	0	
09.10.25 23	43.97	39.12	4.86	4.69	4.72	51.906	50.568	51.447	50.221	1.227	0.250	24	0	
10.10.25 23	43.79	39.13	4.65	4.77	4.80	52.096	50.778	51.637	50.429	1.208	0.241	24	0	
11.10.25 23	43.54	39.03	4.51	4.79	4.82	52.677	51.361	52.224	51.013	1.210	0.236	24	0	
12.10.25 23	44.14	39.24	4.90	4.81	4.83	52.680	51.377	52.213	51.023	1.190	0.256	24	0	
13.10.25 23	45.80	40.53	5.27	4.82	4.84	52.745	51.426	52.239	51.046	1.192	0.276	24	0	
14.10.25 23	45.38	40.37	5.01	4.81	4.84	52.837	51.520	52.338	51.140	1.198	0.263	24	0	
15.10.25 23	46.03	40.68	5.34	4.82	4.84	52.772	51.443	52.258	51.059	1.199	0.280	24	0	
16.10.25 23	45.89	40.47	5.42	4.78	4.81	52.720	51.358	52.207	50.975	1.232	0.284	24	0	
17.10.25 23	47.20	41.32	5.87	4.80	4.83	52.367	50.985	51.827	50.587	1.241	0.305	24	0	
18.10.25 23	49.71	43.19	6.52	4.76	4.78	52.057	50.661	51.459	50.229	1.231	0.336	24	0	
19.10.25 23	50.78	44.20	6.58	4.77	4.80	52.842	51.433	52.212	50.969	1.243	0.344	24	0	
20.10.25 23	49.58	43.30	6.28	4.73	4.76	52.763	51.380	52.164	50.939	1.225	0.328	24	0	
Итого/Средн	45.98	40.65	5.33	4.75	4.78	760.036	740.409	752.630	734.863	17.767	4.021	348	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
06.10.25 11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
20.10.25 23	760.036	740.409	752.630	734.863	17.767	4.021	348	0
Итого	760.036	740.409	752.630	734.863	17.767	4.021	348	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____