

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 19.09.25 по 20.10.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.09.25	18.0	17.9	0.000	0.000	0.00
20.09.25	17.9	17.8	0.000	0.000	0.00
21.09.25	17.9	17.7	0.000	0.000	0.00
22.09.25	17.8	17.7	0.000	0.000	0.00
23.09.25	17.9	18.0	0.000	0.000	0.00
24.09.25	19.2	23.7	0.000	0.000	0.00
25.09.25	18.8	21.4	0.000	0.000	0.00
26.09.25	27.6	26.0	37.945	0.204	9.00
27.09.25	44.8	40.2	105.000	0.486	24.00
28.09.25	44.1	39.5	103.000	0.467	24.00
29.09.25	43.8	39.1	101.320	0.459	24.00
30.09.25	45.4	39.7	86.352	0.485	24.00
01.10.25	47.3	41.1	83.188	0.514	24.00
02.10.25	49.2	42.8	88.867	0.545	24.00
03.10.25	48.0	43.1	107.125	0.528	24.00
04.10.25	47.9	43.0	107.086	0.527	24.00
05.10.25	48.1	43.1	107.062	0.525	24.00
06.10.25	46.3	41.8	105.906	0.475	24.00
07.10.25	45.4	41.1	104.320	0.452	24.00
08.10.25	45.5	41.1	104.211	0.449	24.00
09.10.25	45.2	40.8	101.500	0.439	24.00
10.10.25	44.4	40.1	98.859	0.416	24.00
11.10.25	43.5	39.4	97.953	0.398	24.00
12.10.25	44.0	39.7	97.820	0.421	24.00
13.10.25	44.0	39.7	97.703	0.419	24.00
14.10.25	46.0	41.2	96.422	0.459	24.00
15.10.25	46.8	41.9	100.336	0.480	24.00
16.10.25	46.8	42.2	108.727	0.495	24.00
17.10.25	49.3	44.2	111.336	0.563	24.00
18.10.25	52.4	46.8	111.617	0.620	24.00
19.10.25	52.6	47.1	112.039	0.618	24.00
20.10.25	50.9	46.0	119.641	0.576	24.00
Итого	---	---	2495.336	12.018	585.00
Среднее	39.9	36.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.09.25 24:00	н/д	н/д	н/д
20.10.25 24:00	69408.273	478.927	15666.000
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____