

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 19.09.25 по 20.10.25

Объект: г. Октябрьский, Матросова, 123
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140326

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х5А21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.09.25	17.94	17.12	н/д	0.82	2.08	2.12	н/д	0.000	0.489	н/д	0.000	0.489	н/д	-0.489	0.000	н/д	24	0
25.09.25	18.04	17.17	н/д	0.87	1.77	1.81	н/д	0.000	0.466	н/д	0.000	0.466	н/д	-0.466	0.000	н/д	24	0
26.09.25	42.68	39.29	н/д	3.38	1.88	1.89	н/д	41.562	41.616	н/д	41.213	41.328	н/д	-0.116	0.139	н/д	24	0
27.09.25	43.17	40.29	н/д	2.89	2.07	2.03	н/д	114.165	113.523	н/д	113.177	112.676	н/д	0.502	0.327	н/д	24	0
28.09.25	46.84	43.30	н/д	3.54	1.97	1.92	н/д	113.826	113.080	н/д	112.661	112.099	н/д	0.563	0.399	н/д	24	0
29.09.25	50.10	45.62	н/д	4.49	2.22	2.19	н/д	113.753	112.973	н/д	112.419	111.875	н/д	0.544	0.504	н/д	24	0
30.09.25	50.38	45.67	н/д	4.71	2.48	2.45	н/д	112.738	111.883	н/д	111.384	110.789	н/д	0.595	0.524	н/д	24	0
01.10.25	45.75	41.71	н/д	4.04	2.65	2.64	н/д	113.078	112.243	н/д	111.965	111.332	н/д	0.633	0.452	н/д	24	0
02.10.25	43.18	39.53	н/д	3.66	2.49	2.47	н/д	112.987	112.285	н/д	112.009	111.484	н/д	0.524	0.409	н/д	24	0
03.10.25	41.82	38.26	н/д	3.56	2.22	2.21	н/д	112.707	112.007	н/д	111.795	111.262	н/д	0.534	0.397	н/д	24	0
04.10.25	46.59	42.19	н/д	4.40	2.46	2.44	н/д	112.855	112.130	н/д	111.707	111.205	н/д	0.502	0.491	н/д	24	0
05.10.25	45.40	41.27	н/д	4.13	2.28	2.27	н/д	112.679	111.961	н/д	111.587	111.083	н/д	0.505	0.461	н/д	24	0
06.10.25	44.66	40.67	н/д	3.99	2.67	2.65	н/д	112.732	111.988	н/д	111.680	111.138	н/д	0.542	0.445	н/д	24	0
07.10.25	42.73	39.16	н/д	3.57	2.94	2.93	н/д	113.113	112.426	н/д	112.165	111.644	н/д	0.520	0.401	н/д	24	0
08.10.25	43.32	39.61	н/д	3.71	2.83	2.82	н/д	113.089	112.383	н/д	112.112	111.579	н/д	0.533	0.415	н/д	24	0
09.10.25	44.50	40.70	н/д	3.80	2.74	2.73	н/д	112.953	112.261	н/д	111.911	111.409	н/д	0.501	0.425	н/д	24	0
10.10.25	41.79	38.52	н/д	3.28	2.40	2.38	н/д	112.733	112.064	н/д	111.827	111.311	н/д	0.516	0.366	н/д	24	0
11.10.25	43.06	39.54	н/д	3.52	2.47	2.46	н/д	112.768	112.084	н/д	111.804	111.290	н/д	0.515	0.393	н/д	24	0
12.10.25	44.10	40.28	н/д	3.82	2.56	2.55	н/д	112.720	112.010	н/д	111.704	111.180	н/д	0.524	0.426	н/д	24	0
13.10.25	43.54	39.97	н/д	3.57	2.40	2.39	н/д	112.630	111.952	н/д	111.642	111.137	н/д	0.505	0.398	н/д	24	0
14.10.25	41.67	38.37	н/д	3.30	2.23	2.21	н/д	112.419	111.747	н/д	111.520	111.005	н/д	0.515	0.368	н/д	24	0
15.10.25	44.63	40.73	н/д	3.90	2.48	2.46	н/д	112.518	111.786	н/д	111.476	110.937	н/д	0.538	0.435	н/д	24	0
16.10.25	47.38	42.95	н/д	4.43	2.50	2.48	н/д	112.594	111.832	н/д	111.414	110.881	н/д	0.533	0.494	н/д	24	0
17.10.25	45.76	41.72	н/д	4.04	2.31	2.29	н/д	112.453	111.730	н/д	111.353	110.837	н/д	0.516	0.449	н/д	24	0
18.10.25	45.22	41.35	н/д	3.87	2.21	2.19	н/д	112.283	111.579	н/д	111.210	110.703	н/д	0.507	0.430	н/д	24	0
19.10.25	43.06	39.71	н/д	3.35	2.05	2.02	н/д	112.040	111.401	н/д	111.077	110.602	н/д	0.475	0.372	н/д	24	0
20.10.25	44.02	40.37	н/д	3.65	2.21	2.18	н/д	112.037	111.395	н/д	111.030	110.569	н/д	0.461	0.405	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2749.432	2733.294	---	2723.842	2712.310	---	11.532	10.325	---	648	0
Среднее	44.66	40.87	---	3.79	2.35	2.34	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.09.25 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.25 24:00	2749.937	2735.957	0.000	2724.346	2714.972	0.000	9.374	10.326	0.000	1767	0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____