

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 19.09.25 по 20.10.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23192557

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0хСАFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.09.25	19.99	19.47	н/д	0.52	0.00	2.10	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
21.09.25	20.07	19.53	н/д	0.54	0.00	2.10	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
22.09.25	20.32	19.82	н/д	0.50	0.00	2.10	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
23.09.25	20.79	20.14	н/д	0.64	0.00	2.10	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
24.09.25	21.25	20.39	н/д	0.86	0.00	2.09	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
25.09.25	21.01	20.20	н/д	0.81	0.00	2.09	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
26.09.25	63.66	52.34	н/д	11.32	0.05	2.18	н/д	76.573	н/д	н/д	75.135	н/д	н/д	н/д	0.847	н/д	24	0
27.09.25	64.61	53.87	н/д	10.74	0.19	2.24	н/д	108.808	н/д	н/д	106.714	н/д	н/д	н/д	1.143	н/д	24	0
28.09.25	66.72	55.63	н/д	11.09	0.24	2.24	н/д	107.760	н/д	н/д	105.562	н/д	н/д	н/д	1.168	н/д	24	0
29.09.25	66.03	55.04	н/д	10.99	0.23	2.22	н/д	106.455	н/д	н/д	104.321	н/д	н/д	н/д	1.143	н/д	24	0
30.09.25	65.06	53.30	н/д	11.76	0.23	2.21	н/д	91.792	н/д	н/д	90.003	н/д	н/д	н/д	1.055	н/д	24	0
01.10.25	65.67	53.90	н/д	11.77	0.24	2.21	н/д	93.570	н/д	н/д	91.715	н/д	н/д	н/д	1.076	н/д	24	0
02.10.25	66.18	54.82	н/д	11.35	0.25	2.21	н/д	98.720	н/д	н/д	96.738	н/д	н/д	н/д	1.095	н/д	24	0
03.10.25	67.45	56.02	н/д	11.43	0.27	2.20	н/д	101.868	н/д	н/д	99.753	н/д	н/д	н/д	1.137	н/д	24	0
04.10.25	67.33	56.13	н/д	11.20	0.27	2.20	н/д	102.952	н/д	н/д	100.820	н/д	н/д	н/д	1.126	н/д	24	0
05.10.25	66.32	55.56	н/д	10.76	0.27	2.20	н/д	102.505	н/д	н/д	100.436	н/д	н/д	н/д	1.078	н/д	24	0
06.10.25	66.11	55.10	н/д	11.02	0.27	2.19	н/д	97.957	н/д	н/д	95.991	н/д	н/д	н/д	1.054	н/д	24	0
07.10.25	66.88	55.72	н/д	11.16	0.28	2.19	н/д	97.747	н/д	н/д	95.744	н/д	н/д	н/д	1.066	н/д	24	0
08.10.25	66.44	55.77	н/д	10.67	0.29	2.18	н/д	99.067	н/д	н/д	97.062	н/д	н/д	н/д	1.033	н/д	24	0
09.10.25	66.78	56.17	н/д	10.61	0.30	2.18	н/д	100.757	н/д	н/д	98.702	н/д	н/д	н/д	1.045	н/д	24	0
10.10.25	66.47	56.14	н/д	10.33	0.30	2.18	н/д	103.073	н/д	н/д	100.986	н/д	н/д	н/д	1.040	н/д	24	0
11.10.25	66.03	55.86	н/д	10.17	0.30	2.18	н/д	102.482	н/д	н/д	100.434	н/д	н/д	н/д	1.018	н/д	24	0
12.10.25	66.19	55.78	н/д	10.41	0.31	2.17	н/д	100.925	н/д	н/д	98.896	н/д	н/д	н/д	1.027	н/д	24	0
13.10.25	67.33	56.61	н/д	10.73	0.32	2.17	н/д	101.018	н/д	н/д	98.925	н/д	н/д	н/д	1.058	н/д	24	0
14.10.25	66.19	55.69	н/д	10.51	0.30	2.16	н/д	99.120	н/д	н/д	97.126	н/д	н/д	н/д	1.017	н/д	24	0
15.10.25	66.62	55.62	н/д	11.00	0.30	2.14	н/д	96.800	н/д	н/д	94.830	н/д	н/д	н/д	1.040	н/д	24	0
16.10.25	66.58	55.41	н/д	11.16	0.30	2.13	н/д	96.825	н/д	н/д	94.862	н/д	н/д	н/д	1.056	н/д	24	0
17.10.25	66.45	55.22	н/д	11.23	0.30	2.13	н/д	95.665	н/д	н/д	93.728	н/д	н/д	н/д	1.050	н/д	24	0
18.10.25	66.75	55.26	н/д	11.48	0.30	2.12	н/д	93.817	н/д	н/д	91.903	н/д	н/д	н/д	1.052	н/д	24	0
19.10.25	67.14	55.64	н/д	11.49	0.30	2.11	н/д	94.120	н/д	н/д	92.183	н/д	н/д	н/д	1.057	н/д	24	0
20.10.25	66.58	55.44	н/д	11.14	0.29	2.10	н/д	96.835	н/д	н/д	94.870	н/д	н/д	н/д	1.054	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2467.211	---	---	2417.439	---	---	---	26.535	---	744	0
Среднее	66.33	55.32	---	11.01	0.22	2.16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.09.25 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.25 24:00	24837.655	0.000	0.000	24313.266	0.000	0.000	0.000	283.345	0.000	13527	3070
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____