

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 19.09.25 по 20.10.25

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0х0Е5А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.25	44.75	37.16	н/д	7.60	4.35	4.35	н/д	74.150	н/д	н/д	73.465	н/д	н/д	н/д	0.558	н/д	24	0
10.10.25	43.87	34.87	н/д	9.00	4.20	4.21	н/д	54.732	н/д	н/д	54.249	н/д	н/д	н/д	0.488	н/д	24	0
11.10.25	43.10	34.38	н/д	8.72	4.16	4.18	н/д	54.555	н/д	н/д	54.090	н/д	н/д	н/д	0.471	н/д	24	0
12.10.25	43.51	34.42	н/д	9.09	4.13	4.15	н/д	54.533	н/д	н/д	54.060	н/д	н/д	н/д	0.491	н/д	24	0
13.10.25	43.47	34.28	н/д	9.19	4.19	4.21	н/д	54.525	н/д	н/д	54.053	н/д	н/д	н/д	0.496	н/д	24	0
14.10.25	45.20	35.14	н/д	10.07	4.17	4.19	н/д	54.052	н/д	н/д	53.543	н/д	н/д	н/д	0.538	н/д	24	0
15.10.25	46.20	35.73	н/д	10.47	4.21	4.23	н/д	55.768	н/д	н/д	55.219	н/д	н/д	н/д	0.577	н/д	24	0
16.10.25	46.33	36.36	н/д	9.98	4.47	4.49	н/д	60.952	н/д	н/д	60.348	н/д	н/д	н/д	0.601	н/д	24	0
17.10.25	48.21	37.30	н/д	10.91	4.52	4.53	н/д	62.388	н/д	н/д	61.715	н/д	н/д	н/д	0.673	н/д	24	0
18.10.25	51.84	39.46	н/д	12.38	4.56	4.57	н/д	62.833	н/д	н/д	62.052	н/д	н/д	н/д	0.767	н/д	24	0
19.10.25	52.01	39.69	н/д	12.32	4.58	4.59	н/д	62.847	н/д	н/д	62.058	н/д	н/д	н/д	0.764	н/д	24	0
20.10.25	50.64	39.14	н/д	11.49	4.57	4.58	н/д	63.030	н/д	н/д	62.282	н/д	н/д	н/д	0.715	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	714.365	---	---	707.134	---	---	---	7.139	---	288	0
Среднее	46.73	36.62	---	10.11	4.34	4.36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.09.25 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.25 24:00	1414.395	0.000	0.000	1400.269	0.000	0.000	0.000	10.267	0.000	392	0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____