

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: пр. Ленина 51 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходи: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179189 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x4B8E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/09/25	56.10	49.02	7.08	161.60	160.03	110.57	109.55	0.00	50.48	-233.4	-197.0	0.627	2.935	37	0	*
27/09/25	57.02	49.90	7.12	245.38	241.67	241.95	239.14	0.00	2.53	7.00	7.00	1.714	0.126	24	0	*
28/09/25	57.35	49.66	7.69	238.29	234.69	237.96	235.24	0.00	-0.55	7.00	7.00	1.803	-0.027	24	0	*
29/09/25	56.11	47.96	8.15	239.16	235.68	237.97	235.43	0.00	0.25	7.00	7.00	1.915	0.012	24	0	*
30/09/25	54.35	46.55	7.80	231.34	228.17	231.53	229.18	0.00	-1.01	7.00	7.00	1.778	-0.047	24	0	*
01/10/25	54.75	46.76	7.99	234.55	231.28	231.31	228.93	0.00	2.35	7.00	7.00	1.853	0.110	24	0	*
02/10/25	56.33	48.01	8.32	242.53	238.93	240.66	238.03	0.00	0.90	7.00	7.00	1.987	0.043	24	0	*
03/10/25	57.98	49.29	8.69	244.95	241.19	240.45	237.72	0.00	3.47	7.00	7.00	2.096	0.171	24	0	*
04/10/25	58.65	49.81	8.84	244.72	240.87	240.55	237.73	0.00	3.14	7.00	7.00	2.127	0.157	24	0	*
05/10/25	57.89	49.36	8.53	243.56	239.76	238.60	235.94	0.00	3.82	7.00	7.00	2.044	0.189	24	0	*
06/10/25	57.47	49.08	8.39	241.77	238.08	236.57	233.93	0.00	4.15	7.00	7.00	1.996	0.204	24	0	*
07/10/25	57.15	49.38	7.77	259.97	256.07	253.88	250.99	0.00	5.08	7.00	7.00	1.985	0.251	24	0	*
08/10/25	54.21	47.54	6.67	265.87	262.26	263.00	260.19	0.00	2.07	7.00	7.00	1.746	0.099	24	0	*
09/10/25	47.71	41.84	5.87	203.12	200.97	200.81	199.13	0.00	1.84	7.00	7.00	1.176	0.077	24	0	*
10/10/25	42.46	37.21	5.25	175.13	173.69	173.44	172.29	0.00	1.40	7.00	7.00	0.907	0.052	24	0	*
11/10/25	43.07	37.13	5.94	156.63	155.31	153.55	152.53	0.01	2.78	7.00	7.00	0.918	0.104	24	0	*
12/10/25	47.36	40.81	6.55	198.27	196.21	194.79	193.22	0.06	2.99	7.00	7.00	1.272	0.122	24	0	*
13/10/25	51.86	44.72	7.14	184.09	181.73	181.54	179.80	3.74	1.93	7.00	7.00	1.321	0.087	24	0	*
14/10/25	46.44	37.93	8.51	125.36	124.08	122.78	121.96	0.00	2.12	7.00	7.00	1.058	0.081	24	0	*
15/10/25	48.07	39.01	9.06	130.16	128.72	127.79	126.85	0.00	1.87	7.00	7.00	1.161	0.073	24	0	*
16/10/25	47.69	38.61	9.08	130.23	128.79	126.27	125.36	0.00	3.43	7.00	7.00	1.170	0.133	24	0	*
17/10/25	47.37	38.36	9.01	129.91	128.47	127.38	126.46	0.00	2.01	7.00	7.00	1.153	0.077	24	0	*
18/10/25	47.17	38.10	9.07	128.73	127.31	127.79	126.88	0.00	0.43	7.00	7.00	1.152	0.016	24	0	*
19/10/25	47.46	38.28	9.18	129.10	127.68	124.58	123.70	0.00	3.98	7.00	7.00	1.170	0.153	24	0	*
20/10/25	47.20	38.16	9.04	129.44	128.05	125.91	125.04	0.00	3.01	7.00	7.00	1.157	0.115	24	0	*
Итого:				4913.8	4849.69	4791.6	4745.22	3.81	104.47			37.286	5.313	613	0	
Средние:	51.96	44.09	7.86							-2.61	-1.16					

Период нормальной работы 613ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 627ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации