



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
22.09.2025	18,8	18,3	0,000	0,000	0,00
23.09.2025	18,9	18,4	0,000	0,000	0,00
24.09.2025	19,2	18,7	0,000	0,000	0,00
25.09.2025	26,2	23,0	5,863	0,076	4,00
26.09.2025	17,9	17,7	0,000	0,000	0,00
27.09.2025	17,3	16,7	0,000	0,000	0,00
28.09.2025	16,4	15,9	0,000	0,000	0,00
29.09.2025	29,5	26,5	43,941	0,238	12,00
30.09.2025	45,1	39,1	80,533	0,471	24,00
01.10.2025	47,0	40,7	81,010	0,504	24,00
02.10.2025	48,9	42,6	88,002	0,522	24,00
03.10.2025	47,7	40,4	69,861	0,448	24,00
04.10.2025	47,4	38,0	43,582	0,404	24,00
05.10.2025	47,6	37,8	40,549	0,394	24,00
06.10.2025	45,8	36,8	40,385	0,358	24,00
07.10.2025	45,0	36,4	40,152	0,341	24,00
08.10.2025	45,0	36,4	39,527	0,337	24,00
09.10.2025	44,7	36,2	38,855	0,326	24,00
10.10.2025	43,9	35,7	38,457	0,313	24,00
11.10.2025	43,1	35,4	38,535	0,295	24,00
12.10.2025	43,5	35,5	38,488	0,306	24,00
13.10.2025	43,5	35,4	38,428	0,309	24,00
14.10.2025	45,5	36,5	37,814	0,337	24,00
15.10.2025	46,3	37,1	39,256	0,355	24,00
16.10.2025	46,3	37,5	43,168	0,375	24,00
17.10.2025	48,9	39,8	49,363	0,440	24,00
18.10.2025	51,9	41,7	48,057	0,482	24,00
19.10.2025	52,1	41,9	47,342	0,477	24,00
20.10.2025	50,4	40,9	47,277	0,442	24,00
Итого	39,4	33,0	1078,447	8,549	520,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	29058,197	259,393	10017,00
21.10.2025 00:00	30136,645	267,942	10537,00
	1078,447	8,549	520,00

Всего потреблено Qп = **8,549** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: