

северная 28

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: ул. Северная 28

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169021

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9541

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/09/25	17.62	17.25	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
20/09/25	17.63	17.26	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
21/09/25	17.63	17.24	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
22/09/25	17.67	17.25	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
23/09/25	17.78	17.31	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
24/09/25	17.96	17.41	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	1.05	0.000	0.000	24	0	*
25/09/25	44.79	40.20	4.59	111.67	110.64	111.67	110.80	0.00	-0.16	6.20	1.04	0.518	-0.006	24	0	*
26/09/25	42.53	39.68	2.85	285.59	283.17	285.59	283.43	0.00	-0.26	6.20	1.06	0.834	-0.010	24	0	*
27/09/25	40.14	36.87	3.27	267.96	265.92	267.96	266.23	0.00	-0.31	6.20	1.08	0.893	-0.011	24	0	*
28/09/25	40.32	36.77	3.55	272.72	270.61	272.72	270.97	0.00	-0.36	6.20	1.09	0.990	-0.013	24	0	*
29/09/25	43.10	39.04	4.06	268.09	265.76	268.09	266.10	0.00	-0.34	6.20	1.09	1.102	-0.013	24	0	*
30/09/25	47.35	42.45	4.90	259.89	257.17	259.89	257.66	0.00	-0.49	6.20	1.10	1.284	-0.021	24	0	*
01/10/25	47.29	42.36	4.93	258.37	255.73	258.37	256.21	0.00	-0.48	6.20	1.11	1.284	-0.020	24	0	*
02/10/25	47.36	42.03	5.33	254.04	251.44	254.04	251.92	0.00	-0.48	6.20	1.11	1.364	-0.020	24	0	*
03/10/25	48.05	42.53	5.52	259.01	256.17	259.01	256.79	0.00	-0.62	6.20	1.12	1.437	-0.026	24	0	*
04/10/25	48.06	42.51	5.55	259.27	256.39	259.27	257.07	0.00	-0.68	6.20	1.12	1.447	-0.029	24	0	*
05/10/25	47.99	42.56	5.43	260.09	257.21	260.09	257.84	0.00	-0.63	6.20	1.13	1.419	-0.027	24	0	*
06/10/25	47.06	41.97	5.09	260.69	257.96	260.69	258.47	0.00	-0.51	6.20	1.13	1.335	-0.021	24	0	*
07/10/25	44.93	40.40	4.53	260.89	258.49	260.89	258.75	0.00	-0.26	6.20	1.13	1.199	-0.010	24	0	*
08/10/25	45.02	40.58	4.44	264.91	262.45	264.91	262.73	0.00	-0.28	6.20	1.13	1.192	-0.011	24	0	*
09/10/25	44.83	40.35	4.48	260.51	258.11	260.51	258.45	0.00	-0.34	6.20	1.13	1.184	-0.014	24	0	*
10/10/25	44.64	40.30	4.34	261.06	258.66	261.06	258.97	0.00	-0.31	6.20	1.13	1.149	-0.012	24	0	*
11/10/25	44.39	40.13	4.26	264.06	261.69	264.06	261.96	0.00	-0.27	6.20	1.13	1.140	-0.011	24	0	*
12/10/25	45.00	40.52	4.48	264.39	261.94	264.39	262.23	0.00	-0.29	6.20	1.14	1.195	-0.012	24	0	*
13/10/25	46.69	41.80	4.89	264.46	261.82	264.46	262.30	0.00	-0.48	6.20	1.13	1.309	-0.020	24	0	*
14/10/25	46.29	41.60	4.69	264.86	262.25	264.86	262.71	0.00	-0.46	6.20	1.14	1.255	-0.019	24	0	*
15/10/25	46.95	42.03	4.92	264.97	262.32	264.97	262.81	0.00	-0.49	6.20	1.13	1.313	-0.021	24	0	*
16/10/25	46.80	41.83	4.97	264.05	261.36	264.05	261.89	0.00	-0.53	6.20	1.14	1.321	-0.022	24	0	*
17/10/25	48.14	42.72	5.42	262.67	259.84	262.67	260.39	0.00	-0.55	6.20	1.13	1.432	-0.023	24	0	*
18/10/25	50.70	44.65	6.05	261.48	258.39	261.48	258.91	0.00	-0.52	6.20	1.13	1.589	-0.023	24	0	*
19/10/25	51.79	45.64	6.15	265.21	261.85	265.21	262.57	0.00	-0.72	6.20	1.14	1.636	-0.033	24	0	*
20/10/25	50.56	44.79	5.77	264.92	261.78	264.92	262.39	0.00	-0.61	6.20	1.14	1.532	-0.027	24	0	*
Итого:				6705.8	6639.12	6705.8	6650.55	0.00	-11.43			32.353	-0.475	768	0	
Средние:	40.84	36.87	3.96							6.20	1.10					

северная 28

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10321ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации