



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД
(модификации У,
УД) (v46)

№ 10964292

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-
01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
22.09.2025	16,1	15,9	0,000	0,000	0,00
23.09.2025	16,3	16,1	0,000	0,000	0,00
24.09.2025	16,6	16,4	0,000	0,000	0,00
25.09.2025	30,2	27,9	50,279	0,201	11,00
26.09.2025	42,0	38,6	103,217	0,349	24,00
27.09.2025	44,7	40,9	110,988	0,416	24,00
28.09.2025	44,0	40,2	110,502	0,414	24,00
29.09.2025	43,6	39,7	105,701	0,411	24,00
30.09.2025	45,2	40,2	88,275	0,442	24,00
01.10.2025	47,2	41,8	87,307	0,467	24,00
02.10.2025	49,1	43,6	94,475	0,487	24,00
03.10.2025	47,9	43,8	114,877	0,470	24,00
04.10.2025	47,8	43,7	114,902	0,468	24,00
05.10.2025	47,9	43,9	115,035	0,458	24,00
06.10.2025	46,1	42,4	114,430	0,418	24,00
07.10.2025	45,3	41,8	113,631	0,396	24,00
08.10.2025	45,3	41,8	111,967	0,390	24,00
09.10.2025	45,0	41,5	109,785	0,386	24,00
10.10.2025	44,2	40,8	108,273	0,363	24,00
11.10.2025	43,4	40,2	108,354	0,349	24,00
12.10.2025	43,9	40,4	108,350	0,370	24,00
13.10.2025	43,9	40,4	108,072	0,370	24,00
14.10.2025	45,9	42,0	106,732	0,407	24,00
15.10.2025	46,6	42,7	111,352	0,427	24,00
16.10.2025	46,7	43,0	120,723	0,442	24,00
17.10.2025	49,2	45,0	123,543	0,505	24,00
18.10.2025	52,2	47,7	124,332	0,559	24,00
19.10.2025	52,5	48,0	124,414	0,549	24,00
20.10.2025	50,7	46,6	124,682	0,510	24,00
Итого	42,7	39,2	2814,197	11,025	611,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	24699,223	130,584	5097,00
21.10.2025 00:00	27513,420	141,609	5708,00
	2814,197	11,025	611,00

Всего потреблено Qп = 11,025 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: