



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
22.09.2025	19,6	19,4	0,000	0,000	0,00
23.09.2025	20,3	20,0	0,000	0,000	0,00
24.09.2025	20,8	20,6	0,000	0,000	0,00
25.09.2025	31,3	29,1	68,311	0,286	10,00
26.09.2025	41,7	37,9	120,766	0,427	22,00
27.09.2025	40,0	36,1	105,289	0,401	24,00
28.09.2025	40,2	36,2	107,217	0,421	24,00
29.09.2025	43,3	38,2	102,083	0,511	24,00
30.09.2025	46,9	40,6	95,643	0,601	24,00
01.10.2025	46,9	40,5	93,051	0,590	22,00
02.10.2025	47,0	40,6	93,784	0,590	24,00
03.10.2025	47,7	41,3	93,661	0,598	24,00
04.10.2025	47,7	41,3	94,822	0,597	24,00
05.10.2025	47,6	41,4	94,782	0,583	24,00
06.10.2025	46,5	40,6	93,654	0,543	24,00
07.10.2025	44,7	39,4	93,796	0,490	24,00
08.10.2025	44,8	39,5	93,525	0,488	24,00
09.10.2025	44,6	39,3	92,693	0,483	24,00
10.10.2025	44,4	39,3	93,282	0,470	24,00
11.10.2025	44,1	39,1	94,390	0,463	22,00
12.10.2025	44,8	39,4	94,512	0,503	24,00
13.10.2025	46,4	40,6	94,335	0,537	24,00
14.10.2025	45,9	40,2	93,562	0,523	24,00
15.10.2025	46,6	40,7	93,555	0,549	24,00
16.10.2025	46,4	40,5	93,406	0,546	24,00
17.10.2025	48,1	41,7	93,127	0,592	24,00
18.10.2025	50,3	43,3	92,932	0,644	24,00
19.10.2025	51,4	44,2	93,856	0,666	24,00
20.10.2025	49,9	43,2	92,074	0,616	24,00
Итого	42,8	37,7	2472,108	13,716	604,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	0,008	0,000	0,00
21.10.2025 00:00	2472,116	13,716	604,00
	2472,108	13,716	604,00

Всего потреблено Qп = 13,716 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: