



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 1
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355410
Версия ПО 015-01.062-
00.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	17,2	16,9	0,000	0,000	0,000	1,7	0,5	0,000	-	0,000	0,00
23.09.2025	17,2	16,9	0,000	0,000	0,000	1,7	0,5	0,000	-	0,000	0,00
24.09.2025	17,3	17,0	0,000	0,000	0,000	1,7	0,4	0,000	-	0,000	0,00
25.09.2025	17,2	16,9	0,000	0,000	0,000	1,7	0,4	0,000	-	0,000	0,00
26.09.2025	16,8	16,5	0,000	0,000	0,000	1,7	0,4	0,000	-	0,000	0,00
27.09.2025	32,9	29,5	39,681	39,521	0,160	5,0	4,1	0,227	-	0,227	14,00
28.09.2025	43,5	38,2	67,381	67,062	0,318	7,0	6,3	0,353	-	0,353	24,00
29.09.2025	43,2	38,0	68,126	67,723	0,403	6,8	6,1	0,346	-	0,346	24,00
30.09.2025	44,5	38,4	59,589	59,437	0,152	6,7	6,2	0,362	-	0,362	24,00
01.10.2025	46,3	39,7	58,657	58,539	0,118	7,0	6,5	0,384	-	0,384	24,00
02.10.2025	48,6	41,5	60,790	60,606	0,184	6,8	6,1	0,412	-	0,412	24,00
03.10.2025	47,4	42,0	74,221	73,848	0,373	5,5	4,6	0,401	-	0,401	24,00
04.10.2025	47,2	41,8	73,710	73,661	0,050	5,4	4,5	0,400	-	0,400	24,00
05.10.2025	47,4	42,0	73,459	73,436	0,023	5,5	4,6	0,392	-	0,392	24,00
06.10.2025	45,9	41,0	73,278	73,554	-0,276	5,4	4,6	0,356	-	0,356	24,00
07.10.2025	44,8	40,2	72,810	73,119	-0,309	5,5	4,7	0,334	-	0,334	24,00
08.10.2025	44,9	40,3	71,868	72,135	-0,267	5,4	4,6	0,329	-	0,329	24,00
09.10.2025	44,6	39,9	69,988	70,300	-0,312	5,3	4,5	0,324	-	0,324	24,00
10.10.2025	43,8	39,1	66,002	66,276	-0,274	5,3	4,6	0,304	-	0,304	24,00
11.10.2025	43,0	38,3	62,063	62,310	-0,247	5,2	4,6	0,287	-	0,287	23,00
12.10.2025	43,4	38,4	61,913	62,113	-0,200	5,2	4,6	0,305	-	0,305	24,00
13.10.2025	43,3	38,4	61,971	62,166	-0,195	5,2	4,6	0,306	-	0,306	24,00
14.10.2025	45,1	39,6	61,456	61,706	-0,250	5,2	4,6	0,334	-	0,334	24,00
15.10.2025	46,0	40,3	61,499	61,774	-0,275	5,3	4,7	0,351	-	0,351	24,00
16.10.2025	46,2	40,5	65,034	65,279	-0,245	5,5	4,9	0,365	-	0,365	24,00
17.10.2025	48,0	41,9	66,270	66,538	-0,267	5,7	4,9	0,404	-	0,404	24,00
18.10.2025	51,6	44,7	66,686	66,917	-0,232	5,7	4,9	0,457	-	0,457	24,00
19.10.2025	51,8	44,9	66,635	66,888	-0,253	5,7	4,9	0,454	-	0,454	24,00
20.10.2025	50,2	40,5	42,107	42,199	-0,093	5,7	4,9	0,365	-	0,365	23,00
Итого	40,7	36,0	1545,192	1547,105	-1,913	5,0	4,2	8,552	-	8,552	564,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	0,000	0,000	-	0,00
21.10.2025 00:00	1545,192	1547,105	-	564,00
	1545,192	1547,105	-	564,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

8,552 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: