



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
22.09.2025	17,7	16,9	0,000	0,000	0,00
23.09.2025	18,1	17,3	0,000	0,000	0,00
24.09.2025	18,8	17,8	0,000	0,000	0,00
25.09.2025	31,4	28,5	30,789	0,151	12,00
26.09.2025	41,2	37,1	55,826	0,230	24,00
27.09.2025	43,9	38,9	50,574	0,247	24,00
28.09.2025	43,1	37,4	40,203	0,228	24,00
29.09.2025	42,8	36,7	36,955	0,222	24,00
30.09.2025	44,2	36,4	29,846	0,230	24,00
01.10.2025	46,1	37,6	29,402	0,248	24,00
02.10.2025	48,1	39,2	31,479	0,265	24,00
03.10.2025	47,0	40,0	37,629	0,260	24,00
04.10.2025	46,9	39,6	37,850	0,272	24,00
05.10.2025	47,1	39,8	37,527	0,271	24,00
06.10.2025	45,3	38,5	36,771	0,247	24,00
07.10.2025	44,5	38,0	36,498	0,235	24,00
08.10.2025	44,5	37,9	35,699	0,232	24,00
09.10.2025	44,2	37,6	34,900	0,227	24,00
10.10.2025	43,4	37,1	34,516	0,215	24,00
11.10.2025	42,6	36,7	34,572	0,204	24,00
12.10.2025	43,1	36,8	34,498	0,213	24,00
13.10.2025	43,1	36,7	34,305	0,214	24,00
14.10.2025	45,0	37,9	33,834	0,236	24,00
15.10.2025	45,8	38,6	35,396	0,249	24,00
16.10.2025	45,8	39,0	38,324	0,260	24,00
17.10.2025	48,3	40,6	38,822	0,296	24,00
18.10.2025	51,3	42,8	38,760	0,325	24,00
19.10.2025	51,5	43,0	38,518	0,323	24,00
20.10.2025	49,8	42,0	38,336	0,297	24,00
Итого	42,2	36,1	961,830	6,398	612,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	19318,580	153,678	9177,00
21.10.2025 00:00	20280,410	160,076	9789,00
	961,830	6,398	612,00

Всего потреблено Qп = 6,398 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: