



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	20,9	21,0	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	21,0	21,1	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	21,0	21,2	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	20,7	20,7	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	49,3	43,6	48,421	48,314	0,107	6,5	5,7	-	-	0,286	24,00
27.09.2025	55,5	48,7	115,105	114,928	0,177	6,8	4,8	-	-	0,786	24,00
28.09.2025	56,5	49,0	100,662	100,621	0,041	6,8	4,8	-	-	0,753	24,00
29.09.2025	55,9	47,3	75,931	75,968	-0,037	6,5	5,1	-	-	0,658	24,00
30.09.2025	57,1	46,3	61,111	61,249	-0,138	6,6	5,6	-	-	0,657	24,00
01.10.2025	59,1	47,4	61,394	61,400	-0,006	7,2	6,2	-	-	0,721	24,00
02.10.2025	56,4	45,0	57,891	56,452	1,439	7,1	6,1	-	-	0,662	24,00
03.10.2025	57,7	43,5	46,273	45,543	0,730	7,0	6,1	-	-	0,658	24,00
04.10.2025	57,3	39,0	32,049	32,222	-0,173	6,9	6,0	-	-	0,586	24,00
05.10.2025	58,0	39,3	31,399	31,574	-0,175	6,9	6,1	-	-	0,588	24,00
06.10.2025	58,2	40,9	37,391	37,586	-0,195	6,9	6,1	-	-	0,646	24,00
07.10.2025	58,7	41,5	28,366	28,458	-0,092	7,0	6,1	-	-	0,488	24,00
08.10.2025	58,6	40,2	23,564	23,708	-0,143	7,1	6,1	-	-	0,432	24,00
09.10.2025	58,2	39,2	22,506	22,308	0,198	7,1	6,1	-	-	0,427	24,00
10.10.2025	58,3	41,3	27,821	27,895	-0,074	7,1	6,2	-	-	0,473	24,00
11.10.2025	57,5	44,5	54,116	54,246	-0,129	6,9	6,1	-	-	0,707	24,00
12.10.2025	57,2	44,5	54,419	54,600	-0,181	6,9	6,1	-	-	0,692	24,00
13.10.2025	57,0	44,2	52,466	52,587	-0,122	6,9	6,1	-	-	0,673	24,00
14.10.2025	50,4	40,5	51,344	51,437	-0,093	7,1	6,3	-	-	0,513	24,00
15.10.2025	57,1	43,6	50,138	50,261	-0,123	7,1	6,4	-	-	0,677	24,00
16.10.2025	57,3	43,7	50,084	50,211	-0,127	7,2	6,5	-	-	0,684	24,00
17.10.2025	57,1	43,5	49,992	50,125	-0,134	7,1	6,4	-	-	0,679	24,00
18.10.2025	56,9	43,3	49,965	50,100	-0,135	7,1	6,4	-	-	0,683	24,00
19.10.2025	57,2	43,5	49,871	50,017	-0,146	7,1	6,4	-	-	0,685	24,00
20.10.2025	57,1	43,5	49,863	49,996	-0,133	7,1	6,4	-	-	0,678	24,00
Итого	51,8	40,4	1282,141	1281,807	0,334	6,8	6,0	-	-	15,491	696,00

Всего к оплате Q_п = 15,491 Гкал

Всего к оплате за потери воды M_п = 0,334 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.10.2025 20:54:08 1