



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	65,3	51,2	60,770	0,840	24,00
20.02.2026	64,0	50,4	60,445	0,805	24,00
21.02.2026	62,9	49,8	60,844	0,781	24,00
22.02.2026	63,0	49,8	60,867	0,789	24,00
23.02.2026	63,2	49,7	60,918	0,808	24,00
24.02.2026	63,8	50,1	60,914	0,820	24,00
25.02.2026	63,0	49,6	60,664	0,796	24,00
26.02.2026	62,6	49,4	60,777	0,788	24,00
27.02.2026	59,4	47,4	60,258	0,711	24,00
28.02.2026	57,7	46,1	60,168	0,683	24,00
01.03.2026	57,5	46,1	60,156	0,670	24,00
02.03.2026	54,9	44,7	60,059	0,603	24,00
03.03.2026	54,8	44,6	59,738	0,600	24,00
04.03.2026	57,1	46,1	59,715	0,647	24,00
05.03.2026	60,6	48,3	59,977	0,723	24,00
06.03.2026	61,4	49,0	60,023	0,731	24,00
07.03.2026	57,9	46,0	56,055	0,656	24,00
08.03.2026	70,4	53,9	57,121	0,925	24,00
09.03.2026	73,4	55,6	57,746	1,000	24,00
10.03.2026	73,0	55,2	57,770	1,006	24,00
11.03.2026	68,3	52,6	57,668	0,889	24,00
12.03.2026	61,3	48,5	57,566	0,727	24,00
13.03.2026	56,5	45,6	57,715	0,622	24,00
14.03.2026	54,7	42,6	47,129	0,552	24,00
15.03.2026	54,7	41,2	39,582	0,526	24,00
16.03.2026	54,4	41,1	39,656	0,522	24,00
17.03.2026	54,7	41,3	39,523	0,524	24,00
18.03.2026	52,7	40,4	40,070	0,484	24,00
19.03.2026	51,5	39,7	40,254	0,470	24,00
20.03.2026	51,8	39,9	40,082	0,470	24,00
Итого	60,2	47,2	1654,230	21,168	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	37428,738	354,391	13441,00
21.03.2026 00:00	39082,969	375,559	14161,00
	1654,230	21,168	720,00

Всего потреблено Qп = **21,168** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: