



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	69,8	45,3	21,564	0,518	24,00
20.02.2026	68,7	45,1	21,984	0,506	24,00
21.02.2026	68,1	44,5	21,254	0,492	24,00
22.02.2026	68,0	44,2	21,121	0,493	24,00
23.02.2026	67,8	43,5	21,073	0,500	24,00
24.02.2026	68,2	43,9	21,232	0,504	24,00
25.02.2026	68,2	44,2	21,339	0,502	24,00
26.02.2026	67,7	44,2	21,424	0,493	24,00
27.02.2026	67,9	45,0	22,812	0,510	24,00
28.02.2026	67,6	45,7	23,652	0,507	24,00
01.03.2026	67,7	46,1	23,715	0,501	24,00
02.03.2026	66,3	45,8	23,548	0,474	24,00
03.03.2026	67,2	46,0	23,208	0,480	24,00
04.03.2026	67,5	46,4	23,109	0,476	24,00
05.03.2026	67,9	45,9	22,264	0,481	24,00
06.03.2026	67,7	45,6	22,021	0,477	24,00
07.03.2026	66,9	45,2	21,921	0,468	24,00
08.03.2026	71,9	47,7	22,396	0,529	24,00
09.03.2026	73,6	46,4	21,147	0,563	24,00
10.03.2026	73,7	45,5	21,013	0,579	24,00
11.03.2026	70,9	45,1	21,616	0,545	24,00
12.03.2026	69,1	46,4	23,474	0,521	24,00
13.03.2026	67,1	43,0	22,470	0,451	23,00
14.03.2026	67,0	46,3	24,352	0,475	24,00
15.03.2026	66,7	38,7	13,333	0,359	24,00
16.03.2026	66,5	37,2	12,050	0,346	24,00
17.03.2026	66,5	38,2	12,780	0,354	24,00
18.03.2026	65,1	38,1	12,974	0,344	24,00
19.03.2026	65,1	38,3	13,098	0,344	24,00
20.03.2026	64,6	38,6	13,289	0,340	24,00
Итого	68,0	43,9	611,234	14,132	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	2930,572	43,890	1737,00
21.03.2026 00:00	3541,806	58,022	2456,00
	611,234	14,132	719,00

Всего потреблено Qп = **14,132** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: