



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	65,9	59,3	149,031	0,952	24,00
20.02.2026	64,5	58,2	148,605	0,909	24,00
21.02.2026	63,4	57,4	150,125	0,878	24,00
22.02.2026	63,5	57,5	150,145	0,883	24,00
23.02.2026	63,7	57,6	150,094	0,899	24,00
24.02.2026	64,3	58,1	150,125	0,908	24,00
25.02.2026	63,5	57,5	150,066	0,884	24,00
26.02.2026	63,1	57,1	150,262	0,875	24,00
27.02.2026	59,8	54,5	149,520	0,789	24,00
28.02.2026	58,1	52,9	149,547	0,757	24,00
01.03.2026	57,9	52,8	149,523	0,745	24,00
02.03.2026	55,3	50,8	149,586	0,669	24,00
03.03.2026	55,2	50,7	149,012	0,669	24,00
04.03.2026	57,5	52,6	148,641	0,721	24,00
05.03.2026	61,1	55,5	148,562	0,815	24,00
06.03.2026	61,9	56,3	148,488	0,811	24,00
07.03.2026	58,3	53,0	141,906	0,743	23,00
08.03.2026	71,1	63,7	143,750	1,038	24,00
09.03.2026	74,1	66,1	144,805	1,131	24,00
10.03.2026	73,7	65,6	144,812	1,136	24,00
11.03.2026	68,9	61,9	144,934	0,996	24,00
12.03.2026	61,8	56,2	145,297	0,804	24,00
13.03.2026	56,9	52,2	146,234	0,685	24,00
14.03.2026	55,2	50,7	146,047	0,649	24,00
15.03.2026	55,3	50,8	146,141	0,648	24,00
16.03.2026	55,1	50,6	146,359	0,640	24,00
17.03.2026	55,4	50,9	146,570	0,640	24,00
18.03.2026	53,3	49,2	146,758	0,585	24,00
19.03.2026	52,1	48,1	146,312	0,565	24,00
20.03.2026	52,3	48,4	146,070	0,567	24,00
Итого	60,7	55,2	4427,328	23,992	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	44687,961	239,001	8610,00
21.03.2026 00:00	49115,289	262,993	9329,00
	4427,328	23,992	719,00

Всего потреблено Q_п = **23,992** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: