



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	64,9	53,1	93,642	1,087	24,00
20.02.2026	62,9	51,9	93,267	1,004	24,00
21.02.2026	63,0	51,9	94,432	1,024	24,00
22.02.2026	63,0	52,0	94,539	1,029	24,00
23.02.2026	62,7	51,7	94,750	1,031	24,00
24.02.2026	62,7	51,6	93,595	1,023	24,00
25.02.2026	62,9	51,7	93,796	1,027	24,00
26.02.2026	63,2	52,0	93,252	1,027	24,00
27.02.2026	60,2	50,1	93,643	0,932	24,00
28.02.2026	56,9	47,7	94,378	0,859	24,00
01.03.2026	57,6	48,2	94,419	0,874	24,00
02.03.2026	55,1	46,6	93,649	0,792	24,00
03.03.2026	54,8	46,4	94,103	0,787	24,00
04.03.2026	56,2	47,0	90,830	0,816	24,00
05.03.2026	60,2	50,1	93,951	0,931	24,00
06.03.2026	61,0	50,8	94,538	0,946	24,00
07.03.2026	62,7	51,9	94,744	1,006	24,00
08.03.2026	68,5	55,7	93,910	1,173	24,00
09.03.2026	72,5	58,4	93,795	1,295	24,00
10.03.2026	72,4	58,1	92,537	1,295	24,00
11.03.2026	68,1	55,5	93,427	1,155	24,00
12.03.2026	59,9	49,9	94,261	0,922	24,00
13.03.2026	55,9	47,0	94,167	0,827	24,00
14.03.2026	54,9	46,3	94,606	0,801	24,00
15.03.2026	55,1	46,6	94,562	0,792	24,00
16.03.2026	54,8	46,3	93,278	0,781	24,00
17.03.2026	55,1	46,6	94,180	0,786	24,00
18.03.2026	52,3	44,7	93,934	0,707	24,00
19.03.2026	50,6	43,4	94,014	0,670	24,00
20.03.2026	50,5	43,4	94,982	0,666	24,00
Итого	60,0	49,9	2817,179	28,062	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	13774,216	124,907	3499,00
21.03.2026 00:00	16591,395	152,969	4219,00
	2817,179	28,062	720,00

Всего потреблено Qп = **28,062** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: