



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	64,6	51,1	39,443	0,522	24,00
20.02.2026	63,2	50,1	39,094	0,503	24,00
21.02.2026	62,2	49,6	39,820	0,494	24,00
22.02.2026	62,3	49,7	40,283	0,501	24,00
23.02.2026	62,4	49,4	40,256	0,514	24,00
24.02.2026	63,1	49,9	40,213	0,519	24,00
25.02.2026	62,3	49,8	41,480	0,512	24,00
26.02.2026	61,9	49,4	40,826	0,500	24,00
27.02.2026	58,7	47,4	40,176	0,447	24,00
28.02.2026	57,0	46,2	39,936	0,423	24,00
01.03.2026	56,8	46,2	40,059	0,420	24,00
02.03.2026	54,3	44,7	40,133	0,379	24,00
03.03.2026	54,2	44,7	40,098	0,376	24,00
04.03.2026	56,4	46,2	39,953	0,401	24,00
05.03.2026	59,9	48,4	40,127	0,452	24,00
06.03.2026	60,7	49,1	39,781	0,455	24,00
07.03.2026	57,2	46,4	38,729	0,413	24,00
08.03.2026	69,7	54,5	39,639	0,589	24,00
09.03.2026	72,6	56,3	39,979	0,636	24,00
10.03.2026	72,2	55,6	39,490	0,640	24,00
11.03.2026	67,6	52,8	39,305	0,570	24,00
12.03.2026	60,7	48,6	39,139	0,465	24,00
13.03.2026	55,9	45,6	39,322	0,397	24,00
14.03.2026	54,2	44,5	39,529	0,378	24,00
15.03.2026	54,3	44,7	39,676	0,373	24,00
16.03.2026	54,0	44,6	39,617	0,369	24,00
17.03.2026	54,3	44,8	39,564	0,370	24,00
18.03.2026	52,2	43,5	39,607	0,343	24,00
19.03.2026	51,1	42,6	39,520	0,329	24,00
20.03.2026	51,3	42,9	39,979	0,332	24,00
Итого	59,6	48,0	1194,771	13,621	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	25108,209	215,113	12693,00
21.03.2026 00:00	26302,980	228,734	13413,00
	1194,771	13,621	720,00

Всего потреблено Qп = **13,621** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: