

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060241
Номер абонента:
Адрес установки: 21мкр д4\5 1ввод
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 20.11.2025 по 19.12.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.11	2,108	196,0	191,0	---	5,0	54,08	42,78	0,60	0,54	24,00
21.11	2,114	194,9	189,9	---	5,0	54,13	42,73	0,59	0,54	24,00
22.11	2,101	195,9	190,9	---	5,0	54,38	43,10	0,59	0,53	24,00
23.11	2,071	194,8	189,8	---	5,0	54,30	43,12	0,59	0,52	24,00
24.11	2,117	195,8	190,8	---	5,0	54,33	42,97	0,59	0,50	24,00
25.11	2,297	194,7	189,7	---	5,0	54,72	43,39	0,59	0,53	24,00
26.11	2,102	195,3	190,4	---	5,0	53,97	42,66	0,59	0,53	24,00
Итого:	14,911	1367,4	1332,5	0,0	34,9	54,27	42,96	0,59	0,53	168,00
27.11	2,179	194,2	189,3	---	5,0	53,78	42,66	0,59	0,53	24,00
28.11	2,095	195,9	190,9	---	5,0	54,01	42,77	0,54	0,53	24,00
29.11	2,296	194,8	189,9	---	5,0	53,78	42,57	0,50	0,53	24,00
30.11	2,077	195,9	191,0	---	5,0	53,82	42,68	0,48	0,53	24,00
01.12	2,286	196,7	191,7	---	5,0	53,83	42,63	0,47	0,53	24,00
02.12	2,113	197,8	192,8	---	5,0	54,12	42,89	0,47	0,50	24,00
03.12	2,305	196,7	191,7	---	5,0	57,94	42,61	0,54	0,52	24,00
Итого:	15,351	1372,0	1337,1	0,0	34,9	54,47	42,69	0,51	0,52	168,00
04.12	2,159	194,6	188,9	---	5,7	54,27	42,62	0,58	0,53	24,00
05.12	2,311	193,5	187,8	---	5,7	55,30	43,01	0,58	0,53	24,00
06.12	2,368	191,6	185,7	---	5,9	56,61	43,69	0,58	0,53	24,00
07.12	2,322	190,5	184,6	---	5,9	59,18	44,85	0,58	0,53	24,00
08.12	2,875	189,6	183,8	---	5,8	62,04	46,32	0,58	0,53	24,00
09.12	2,947	188,5	182,7	---	5,8	61,90	46,23	0,58	0,53	24,00
10.12	2,827	188,0	182,2	---	5,8	62,07	46,46	0,58	0,53	24,00
Итого:	17,810	1336,4	1295,8	0,0	40,5	58,77	44,74	0,58	0,50	168,00
11.12	3,091	186,0	180,2	---	5,7	62,32	46,91	0,58	0,53	24,00
12.12	2,609	184,9	179,1	---	5,7	60,37	45,67	0,58	0,53	24,00
13.12	3,116	186,0	180,2	---	5,7	62,07	46,91	0,58	0,53	24,00
14.12	3,081	186,1	180,4	---	5,7	65,67	48,54	0,58	0,53	24,00
15.12	3,686	187,2	181,5	---	5,7	62,32	50,50	0,58	0,53	24,00
16.12	3,060	186,2	180,5	---	5,7	64,94	47,93	0,58	0,53	24,00
17.12	2,882	187,3	181,6	---	5,7	69,34	45,70	0,58	0,53	24,00
Итого:	21,525	1303,5	1263,6	0,0	40,0	61,59	46,50	0,58	0,53	168,00
18.12	2,749	187,3	181,1	---	6,2	60,75	45,50	0,58	0,53	24,00
19.12	2,758	188,4	182,2	---	6,2	60,65	45,44	0,58	0,53	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,51	375,6	363,3	0,0	12,4	60,70	45,47	0,58	0,53	48,00
Итого:	75,10	5754,9	5592,3	0,0	162,6	57,96	44,47	0,57	0,52	720,0

$dI = 13,49$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		75,10					
Показания интеграторов	На 24:00 20.11.2025	На 24:00 18.12.2025	Результат за период		На 10:39 22.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	67,76	142,86	75,10		142,86		
Расход теплоносителя Мп, т	7003,6	12758,6	5754,9		12758,6		
Расход теплоносителя Мо, т	6782,9	12375,3	5592,3		12375,3		
Время наработки, ч	778,9	1498,9	720,0		1498,9		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____