

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент:34 мкр д. 25
Адрес:34 мкр д. 25
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

Серийный номер 22170988, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хBF82

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	53.05	43.54	9.51	4.79	4.40	172.820	170.125	170.561	168.640	1.922	1.622	0.000 <	24	0	
21.11.25 23	52.40	42.85	9.55	4.75	4.38	170.072	167.432	167.905	166.020	1.885	1.604	0.000 <	24	0	
22.11.25 23	52.36	42.88	9.47	4.81	4.44	170.128	167.520	167.966	166.117	1.849	1.592	0.000 <	24	0	
23.11.25 23	52.39	43.10	9.29	4.88	4.51	169.277	166.712	167.119	165.294	1.825	1.554	0.000 <	24	0	
24.11.25 23	52.49	43.08	9.41	5.26 <	5.01 <	106.957	105.340	105.587	104.446	1.141	0.993	0.000 <	24	0 *	
25.11.25 23	48.77	40.01	8.76	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
26.11.25 23	49.40	40.35	9.04	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
27.11.25 23	50.27	41.08	9.19	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
28.11.25 23	50.24	40.94	9.30	6.06 <	6.05 <	0.363	0.357	0.358	0.355	0.003	0.003	0.000 <	24	0 *	
29.11.25 23	50.43	41.08	9.35	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
30.11.25 23	50.42	41.13	9.29	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
01.12.25 23	49.98	40.76	9.22	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
02.12.25 23	49.80	40.63	9.17	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
03.12.25 23	51.85	42.49	9.36	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
04.12.25 23	52.55	43.18	9.37	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
05.12.25 23	51.83	42.49	9.34	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
06.12.25 23	51.87	42.55	9.33	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
07.12.25 23	51.51	42.32	9.19	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
08.12.25 23	53.99	43.13	10.86	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
09.12.25 23	62.12	46.92	15.20	5.43 <	5.29 <	84.380	82.772	82.887	81.927	0.960	1.260	0.000 <	24	0 *	
10.12.25 23	61.31	46.17	15.14	5.12	4.89	144.697	141.940	142.208	140.547	1.662	2.153	0.000 <	24	0	
11.12.25 23	63.02	47.27	15.75	5.18	4.95	144.485	141.658	141.875	140.202	1.673	2.235	0.000 <	24	0	
12.12.25 23	63.43	47.92	15.51	5.21	4.97	147.313	144.447	144.613	142.916	1.697	2.243	0.000 <	24	0	
13.12.25 23	63.18	48.13	15.06	5.19	4.95	147.202	144.383	144.519	142.831	1.688	2.176	0.000 <	24	0	
14.12.25 23	62.35	47.41	14.94	5.08	4.86	144.148	141.410	141.579	139.938	1.641	2.115	0.000 <	24	0	
15.12.25 23	65.07	46.81	18.26	5.00	4.85	123.730	121.220	121.347	119.997	1.350	2.216	0.000 <	24	0	
16.12.25 23	65.04	47.04	18.00	5.02	4.86	127.827	125.290	125.367	124.012	1.355	2.257	0.000 <	24	0	
17.12.25 23	62.65	47.60	15.05	5.10	4.85	150.387	147.553	147.689	146.013	1.677	2.223	0.000 <	24	0	
18.12.25 23	63.15	47.55	15.60	5.10	4.88	144.010	141.155	141.392	139.681	1.711	2.206	0.000 <	24	0	
19.12.25 23	65.10	48.03	17.08	5.10	4.93	133.035	130.240	130.474	128.851	1.622	2.229	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	59.56	45.89	13.67	5.55	5.42	2280.832	2239.555	2243.447	2217.787	25.661	30.683	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	8401.750	8279.135	8308.039	8212.871	95.168	58.927	0.000	1023	0
19.12.25 23	10682.583	10518.690	10551.487	10430.658	120.829	89.610	0.000	1743	0
Итого	2280.833	2239.555	2243.447	2217.787	25.661	30.683	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____