

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-15/12/25г.

Абонент: __Губкина д. 14

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.19 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.19 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00173149

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/11/25	52.76	42.27	10.49	89.07	87.87	87.16	86.39	1.48	7.00	6.80	0.923	24	0
21/11/25	52.29	43.39	8.90	106.78	105.34	104.65	103.69	1.65	7.00	6.80	0.936	24	0
22/11/25	52.80	43.91	8.89	106.84	105.40	104.71	103.75	1.65	7.00	6.80	0.937	24	0
23/11/25	52.16	43.37	8.79	106.80	105.41	104.70	103.74	1.67	7.00	6.80	0.926	24	0
24/11/25	52.02	43.36	8.66	107.48	106.04	105.38	104.42	1.62	7.00	6.80	0.916	24	0
25/11/25	51.21	42.70	8.51	106.77	105.57	104.73	103.77	1.80	7.00	6.80	0.893	24	0
26/11/25	51.31	42.76	8.55	106.96	105.73	104.90	103.94	1.79	7.00	6.80	0.901	24	0
27/11/25	51.37	42.74	8.63	107.30	106.01	105.26	104.30	1.71	7.00	6.80	0.911	24	0
28/11/25	51.56	42.92	8.64	107.53	106.11	105.49	104.53	1.58	7.00	6.80	0.913	24	0
29/11/25	51.68	43.01	8.67	107.60	106.16	105.57	104.61	1.55	7.00	6.80	0.917	24	0
30/11/25	51.76	43.07	8.69	107.62	106.18	105.59	104.63	1.55	7.00	6.80	0.916	24	0
01/12/25	51.77	43.08	8.69	108.65	107.21	106.64	105.68	1.53	7.00	6.80	0.930	24	0
02/12/25	52.81	43.80	9.01	110.02	108.58	107.99	107.03	1.55	7.00	6.80	0.976	24	0
03/12/25	53.59	44.44	9.15	110.45	109.01	108.42	107.46	1.55	7.00	6.80	0.997	24	0
04/12/25	53.77	44.54	9.23	110.66	109.22	108.61	107.65	1.57	7.00	6.80	1.007	24	0
05/12/25	53.70	44.42	9.28	110.59	109.15	108.54	107.58	1.57	7.00	6.80	1.008	24	0
06/12/25	53.75	44.43	9.32	110.70	109.26	108.67	107.71	1.55	7.00	6.80	1.014	24	0
07/12/25	56.72	46.11	10.61	110.76	109.13	108.66	107.57	1.56	7.00	6.80	1.155	24	0
08/12/25	61.13	48.83	12.30	110.94	109.03	108.68	107.48	1.55	7.00	6.80	1.341	24	0
09/12/25	61.45	49.20	12.25	110.89	108.97	108.64	107.44	1.53	7.00	6.80	1.335	24	0
10/12/25	61.66	49.33	12.33	110.87	108.95	108.61	107.41	1.54	7.00	6.80	1.344	24	0
11/12/25	61.95	49.73	12.22	110.79	108.87	108.52	107.32	1.55	7.00	6.80	1.328	24	0
12/12/25	60.56	49.03	11.53	110.75	108.93	108.56	107.36	1.57	7.00	6.80	1.254	24	0
13/12/25	61.21	49.16	12.05	110.23	108.30	108.02	106.78	1.52	7.00	6.80	1.303	24	0
14/12/25	65.60	52.08	13.52	112.25	110.06	109.90	108.50	1.56	7.00	6.80	1.486	24	0
15/12/25	67.57	53.38	14.19	112.31	109.92	109.92	108.48	1.44	7.00	6.80	1.560	24	0

Итого: | | | | 2821.61 | 2780.41 | 2766.52 | 2739.22 | 41.19 | | | 28.127 | 624 | 0 |

Средние: | 55.70 | 45.58 | 10.12 | | | | | | | 7.00 | 6.80 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/11/25 24:00	5520.03	5458.55	5422.71	5377.33	81.22	41.810	2001	113
15/12/25 24:00	8341.64	8238.96	8189.23	8116.55	122.41	69.937	2625	113

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации