

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент:Советская д. 5

Адрес:Советская д. 5

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 18.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 24212703, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х96В1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	50.89	38.62	12.27	4.97	4.96	64.925	64.863	64.147	64.432	-0.286	0.787	24	0	
21.11.25 23	51.01	38.40	12.61	4.98	4.98	64.665	64.622	63.888	64.201	-0.314	0.805	24	0	
22.11.25 23	50.57	38.46	12.10	4.97	4.96	65.800	65.743	65.022	65.315	-0.292	0.786	24	0	
23.11.25 23	50.99	39.34	11.65	4.96	4.95	68.705	68.637	67.875	68.166	-0.291	0.790	24	0	
24.11.25 23	51.04	38.83	12.21	4.96	4.95	64.813	64.778	64.032	64.341	-0.310	0.781	24	0	
25.11.25 23	51.23	39.56	11.67	4.97	4.95	68.607	68.535	67.775	68.057	-0.282	0.790	24	0	
26.11.25 23	51.04	38.84	12.20	4.96	4.96	64.597	64.565	63.819	64.130	-0.310	0.778	24	0	
27.11.25 23	51.12	38.82	12.30	4.97	4.96	64.355	64.310	63.575	63.878	-0.303	0.782	24	0	
28.11.25 23	51.10	38.74	12.36	4.99	4.98	64.530	64.480	63.748	64.050	-0.302	0.787	24	0	
29.11.25 23	50.95	38.65	12.30	5.00	4.99	64.590	64.540	63.813	64.113	-0.300	0.784	24	0	
30.11.25 23	50.98	38.70	12.28	4.96	4.95	64.610	64.563	63.832	64.135	-0.303	0.783	24	0	
01.12.25 23	51.21	38.75	12.46	4.92	4.91	64.585	64.543	63.803	64.111	-0.308	0.794	24	0	
02.12.25 23	51.04	38.62	12.42	5.04	5.04	64.533	64.503	63.754	64.074	-0.320	0.791	24	0	
03.12.25 23	51.83	38.97	12.86	5.08	5.07	64.685	64.622	63.879	64.185	-0.305	0.821	24	0	
04.12.25 23	52.34	39.31	13.04	5.10	5.09	64.510	64.452	63.690	64.009	-0.319	0.830	24	0	
05.12.25 23	52.51	39.32	13.19	5.10	5.09	64.360	64.317	63.535	63.873	-0.338	0.838	24	0	
06.12.25 23	52.51	39.29	13.22	5.10	5.09	64.408	64.365	63.586	63.920	-0.334	0.840	24	0	
07.12.25 23	53.31	39.73	13.58	5.10	5.09	64.380	64.340	63.533	63.887	-0.354	0.862	24	0	
08.12.25 23	55.36	40.43	14.93	5.09	5.08	64.467	64.420	63.553	63.946	-0.393	0.948	24	0	
09.12.25 23	59.25	41.96	17.30	5.09	5.08	64.482	64.395	63.445	63.883	-0.439	1.097	24	0	
10.12.25 23	59.85	42.17	17.69	5.09	5.08	64.583	64.525	63.521	64.005	-0.484	1.123	24	0	
11.12.25 23	59.67	42.03	17.64	5.09	5.08	64.503	64.463	63.449	63.946	-0.498	1.119	24	0	
12.12.25 23	58.75	41.92	16.83	5.08	5.07	65.397	65.327	64.355	64.806	-0.451	1.083	24	0	
13.12.25 23	59.48	43.35	16.13	5.10	5.09	69.220	69.150	68.096	68.560	-0.464	1.098	24	0	
14.12.25 23	59.58	42.51	17.07	5.14	5.10	64.945	64.887	63.887	64.353	-0.466	1.090	24	0	
15.12.25 23	63.38	44.10	19.28	5.29	5.11	64.660	64.613	63.476	64.039	-0.563	1.224	24	0	
16.12.25 23	64.59	44.60	19.99	5.47	5.11	64.632	64.585	63.408	63.994	-0.586	1.268	24	0	
17.12.25 23	63.62	44.20	19.42	5.55	5.10	65.012	64.957	63.815	64.377	-0.562	1.240	24	0	
18.12.25 23	63.25	44.91	18.34	5.61	5.06	68.673	68.630	67.420	67.995	-0.575	1.237	24	0	
19.12.25 23	64.05	46.18	17.87	5.83	5.08	71.387	71.345	70.056	70.643	-0.587	1.253	24	0	
Итого/Средн	55.25	40.67	14.58	5.12	5.03	1963.620	1962.075	1935.785	1947.424	-11.640	28.208	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	3415.210	3465.645	3379.572	3444.529	-64.957	34.602	3543	0
19.12.25 23	5378.830	5427.720	5315.357	5391.953	-76.597	62.810	4263	0
Итого	1963.620	1962.075	1935.785	1947.424	-11.640	28.208	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____