

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.2	44.7	42.328	0.306	24.00
21.11.25	52.2	44.4	41.688	0.314	24.00
22.11.25	51.8	45.4	49.867	0.319	24.00
23.11.25	52.3	45.9	49.961	0.316	24.00
24.11.25	51.7	45.5	49.973	0.308	24.00
25.11.25	51.6	45.5	50.137	0.302	24.00
26.11.25	50.8	44.8	50.113	0.297	24.00
27.11.25	50.9	44.8	50.148	0.299	24.00
28.11.25	50.9	44.8	50.168	0.303	24.00
29.11.25	51.1	45.0	50.422	0.306	24.00
30.11.25	51.2	45.0	50.586	0.310	24.00
01.12.25	51.3	45.1	50.590	0.311	24.00
02.12.25	51.3	45.1	51.230	0.313	24.00
03.12.25	52.4	45.9	51.727	0.328	24.00
04.12.25	53.1	46.6	52.086	0.335	24.00
05.12.25	53.3	46.7	52.270	0.338	24.00
06.12.25	53.2	46.7	52.266	0.337	24.00
07.12.25	53.3	46.7	52.266	0.338	24.00
08.12.25	56.2	48.8	52.309	0.382	24.00
09.12.25	60.5	51.8	52.301	0.442	24.00
10.12.25	60.8	52.0	52.293	0.450	24.00
11.12.25	61.0	52.2	52.270	0.452	24.00
12.12.25	61.2	52.5	52.297	0.448	24.00
13.12.25	59.9	51.8	52.316	0.418	24.00
14.12.25	60.5	52.1	51.977	0.433	24.00
15.12.25	64.8	55.3	52.773	0.489	24.00
16.12.25	66.7	56.7	52.801	0.516	24.00
17.12.25	66.1	56.3	52.879	0.508	24.00
18.12.25	65.0	55.6	53.145	0.490	24.00
19.12.25	65.3	56.0	53.656	0.485	24.00
Итого	---	---	1528.840	11.193	720.00
Среднее	56.1	48.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	32910.434	296.719	20791.000
19.12.25 24:00	34439.273	307.912	21511.000
Итого за период	1528.839	11.193	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____