



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Жилой дом

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12916673
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	53,1	47,2	128,148	0,735	24,00
21.11.2025	53,0	47,1	130,752	0,752	24,00
22.11.2025	52,6	47,7	153,455	0,752	24,00
23.11.2025	53,1	48,2	153,504	0,748	24,00
24.11.2025	52,4	47,5	153,564	0,734	24,00
25.11.2025	52,3	47,6	154,102	0,717	24,00
26.11.2025	51,5	46,9	154,014	0,703	24,00
27.11.2025	51,6	46,9	154,121	0,714	23,00
28.11.2025	51,7	46,9	155,312	0,727	24,00
29.11.2025	51,9	47,1	156,100	0,731	24,00
30.11.2025	52,0	47,2	156,145	0,733	24,00
01.12.2025	52,0	47,2	156,061	0,741	24,00
02.12.2025	52,1	47,3	158,213	0,740	24,00
03.12.2025	53,2	48,3	160,291	0,780	24,00
04.12.2025	53,9	48,9	160,980	0,799	24,00
05.12.2025	54,1	49,0	161,596	0,797	24,00
06.12.2025	54,0	49,0	161,561	0,799	24,00
07.12.2025	54,0	49,0	161,533	0,798	24,00
08.12.2025	57,5	51,6	161,598	0,939	24,00
09.12.2025	61,5	54,8	161,596	1,061	24,00
10.12.2025	61,7	55,0	161,518	1,070	23,00
11.12.2025	61,9	55,2	161,785	1,076	24,00
12.12.2025	62,2	55,5	161,555	1,061	21,00
13.12.2025	60,6	54,3	161,381	0,992	22,00
14.12.2025	61,7	55,1	160,547	1,038	24,00
15.12.2025	66,3	58,8	163,078	1,201	24,00
16.12.2025	67,8	60,1	163,281	1,235	24,00
17.12.2025	67,0	59,4	163,438	1,203	24,00
18.12.2025	66,0	58,8	163,902	1,154	24,00
19.12.2025	66,3	59,1	163,430	1,146	24,00
Итого	57,0	51,2	4716,559	26,679	713,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	28823,488	167,589	5382,00
20.12.2025 00:00	33540,047	194,268	6095,00
	4716,559	26,679	713,00

Всего потреблено Qп = 26,679 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: