



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	52,7	41,0	43,812	0,497	24,00
21.11.2025	52,5	41,1	46,410	0,518	24,00
22.11.2025	52,2	42,5	54,541	0,525	24,00
23.11.2025	52,7	43,1	54,543	0,520	24,00
24.11.2025	52,0	42,6	54,744	0,508	24,00
25.11.2025	51,9	42,7	55,248	0,499	24,00
26.11.2025	51,1	42,2	55,500	0,489	24,00
27.11.2025	51,3	42,3	56,010	0,498	24,00
28.11.2025	51,3	42,2	55,840	0,503	24,00
29.11.2025	51,5	42,3	55,777	0,507	24,00
30.11.2025	51,6	42,4	55,865	0,505	24,00
01.12.2025	51,7	42,4	55,783	0,508	24,00
02.12.2025	51,7	42,5	56,537	0,515	24,00
03.12.2025	52,9	43,2	57,088	0,542	24,00
04.12.2025	53,5	42,9	52,246	0,537	24,00
05.12.2025	53,6	41,6	44,057	0,520	24,00
06.12.2025	53,5	41,4	43,930	0,521	24,00
07.12.2025	53,5	41,5	43,797	0,519	24,00
08.12.2025	57,1	45,3	55,908	0,645	24,00
09.12.2025	61,1	49,8	68,887	0,767	24,00
10.12.2025	61,3	49,9	68,787	0,773	24,00
11.12.2025	61,6	50,1	68,879	0,776	24,00
12.12.2025	61,8	50,5	68,996	0,767	24,00
13.12.2025	60,2	49,7	69,078	0,712	24,00
14.12.2025	61,3	50,2	68,531	0,743	24,00
15.12.2025	65,9	53,2	69,508	0,864	24,00
16.12.2025	67,4	54,2	69,621	0,897	24,00
17.12.2025	66,5	53,8	69,715	0,870	24,00
18.12.2025	65,6	53,4	70,156	0,838	24,00
19.12.2025	65,9	53,9	70,391	0,825	24,00
Итого	56,6	45,8	1760,186	18,708	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	31583,045	281,543	11257,00
20.12.2025 00:00	33343,230	300,251	11977,00
	1760,186	18,708	720,00

Всего потреблено Qп = **18,708** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: