

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Садовое кольцо 38 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x70E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/11/25	66.49	53.66	12.83	134.06	131.39	133.72	131.98	-0.59	7.88	7.96	1.685	-0.032	24	0	
21/11/25	66.89	53.25	13.64	130.44	127.82	130.42	128.74	-0.92	7.84	7.92	1.742	-0.049	24	0	
22/11/25	66.57	53.48	13.09	133.74	131.10	133.27	131.54	-0.44	7.87	7.95	1.718	-0.024	24	0	
23/11/25	66.08	53.47	12.61	134.25	131.61	134.04	132.30	-0.69	7.88	7.95	1.658	-0.037	24	0	
24/11/25	66.06	53.37	12.69	134.10	131.46	134.17	132.42	-0.96	7.90	7.98	1.665	-0.051	24	0	
25/11/25	66.29	53.71	12.58	134.92	132.24	134.66	132.87	-0.63	7.95	8.03	1.662	-0.034	24	0	
26/11/25	65.75	52.98	12.77	131.59	128.98	131.31	129.63	-0.65	8.01	8.09	1.647	-0.034	24	0	
27/11/25	66.35	53.72	12.63	136.75	134.02	136.84	135.07	-1.05	8.00	8.07	1.690	-0.056	24	0	
28/11/25	66.21	54.01	12.20	143.49	140.69	143.27	141.34	-0.65	7.91	7.97	1.716	-0.035	24	0	
29/11/25	66.41	54.14	12.27	144.06	141.19	144.17	142.25	-1.06	7.92	7.98	1.734	-0.057	24	0	
30/11/25	66.33	54.10	12.23	144.73	141.85	144.77	142.84	-0.99	7.92	7.98	1.735	-0.054	24	0	
01/12/25	66.46	54.19	12.27	144.37	141.49	144.29	142.36	-0.87	7.92	7.98	1.736	-0.047	24	0	
02/12/25	66.59	54.30	12.29	144.00	141.12	144.21	142.27	-1.15	7.91	7.97	1.734	-0.062	24	0	
03/12/25	66.21	53.79	12.42	140.93	138.15	140.78	138.87	-0.72	7.81	7.88	1.713	-0.039	24	0	
04/12/25	66.34	53.75	12.59	138.48	135.76	138.74	136.83	-1.07	7.83	7.90	1.708	-0.058	24	0	
05/12/25	66.27	53.46	12.81	138.86	136.10	138.81	136.97	-0.87	7.84	7.91	1.741	-0.047	24	0	
06/12/25	66.43	53.62	12.81	138.69	135.91	138.63	136.77	-0.86	7.83	7.90	1.738	-0.046	24	0	
07/12/25	66.30	53.43	12.87	138.59	135.86	138.51	136.66	-0.80	7.83	7.90	1.748	-0.043	24	0	
08/12/25	67.73	53.37	14.36	129.87	127.20	129.78	128.07	-0.87	7.75	7.83	1.822	-0.046	24	0	
09/12/25	69.37	53.27	16.10	124.91	122.23	124.49	122.85	-0.62	7.67	7.77	1.967	-0.033	24	0	
10/12/25	68.87	51.75	17.12	116.04	113.53	115.79	114.37	-0.84	7.74	7.85	1.942	-0.043	24	0	
11/12/25	68.68	50.09	18.59	106.79	104.55	106.46	105.26	-0.71	7.77	7.90	1.940	-0.036	24	0	
12/12/25	68.13	49.48	18.65	105.19	103.03	104.77	103.57	-0.54	7.85	7.98	1.919	-0.027	24	0	
13/12/25	67.37	49.61	17.76	106.84	104.66	106.37	105.17	-0.51	7.90	8.02	1.855	-0.025	24	0	
14/12/25	67.46	49.38	18.08	105.08	102.92	104.80	103.60	-0.68	7.87	7.99	1.858	-0.034	24	0	
15/12/25	70.31	49.64	20.67	97.73	95.56	97.13	96.08	-0.52	7.80	7.93	1.973	-0.026	24	0	
16/12/25	70.16	48.42	21.74	92.33	90.28	91.84	90.88	-0.60	7.78	7.92	1.957	-0.029	24	0	
17/12/25	69.48	47.85	21.63	92.08	90.07	91.43	90.47	-0.40	7.79	7.94	1.944	-0.019	24	0	
18/12/25	68.24	47.26	20.98	91.82	89.90	91.25	90.29	-0.39	7.80	7.95	1.886	-0.018	24	0	
19/12/25	68.26	47.66	20.60	92.29	90.37	91.84	90.88	-0.51	7.80	7.94	1.859	-0.024	24	0	
Итого:				3747.0	3671.04	3740.5	3693.20	-22.16			53.692	-1.165	720	0	
Средние:	67.26	52.14	15.12						7.85	7.94					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13654ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации