



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД
(модификации У,
УД) (v46)

№ 10964292

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-
01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,1	47,9	116,283	0,586	24,00
21.11.2025	53,0	47,8	119,848	0,601	24,00
22.11.2025	52,6	48,3	140,451	0,596	24,00
23.11.2025	53,1	48,8	140,629	0,591	24,00
24.11.2025	52,3	48,1	140,707	0,579	24,00
25.11.2025	52,2	48,2	141,275	0,566	24,00
26.11.2025	51,4	47,4	141,479	0,558	24,00
27.11.2025	51,6	47,5	141,914	0,569	24,00
28.11.2025	51,6	47,5	141,879	0,577	24,00
29.11.2025	51,8	47,6	141,863	0,583	24,00
30.11.2025	51,9	47,8	141,984	0,584	24,00
01.12.2025	52,0	47,8	141,977	0,588	24,00
02.12.2025	52,0	47,8	144,008	0,591	24,00
03.12.2025	53,2	48,9	145,324	0,622	24,00
04.12.2025	53,8	49,5	146,516	0,635	24,00
05.12.2025	54,0	49,6	147,043	0,641	24,00
06.12.2025	53,9	49,5	146,945	0,643	24,00
07.12.2025	54,0	49,6	146,984	0,641	24,00
08.12.2025	57,5	52,3	146,746	0,746	24,00
09.12.2025	61,5	55,5	146,438	0,861	24,00
10.12.2025	61,7	55,7	146,496	0,867	24,00
11.12.2025	61,9	55,9	146,449	0,863	24,00
12.12.2025	62,2	56,3	146,906	0,853	24,00
13.12.2025	60,6	55,2	147,348	0,785	24,00
14.12.2025	61,7	55,9	146,492	0,833	24,00
15.12.2025	66,3	59,7	148,820	0,959	24,00
16.12.2025	67,8	61,0	149,016	1,002	24,00
17.12.2025	67,0	60,3	149,160	0,970	24,00
18.12.2025	66,0	59,7	149,961	0,933	24,00
19.12.2025	66,3	60,1	150,414	0,911	24,00
Итого	56,9	51,9	4301,355	21,333	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	31376,004	157,472	6428,00
20.12.2025 00:00	35677,359	178,805	7148,00
	4301,355	21,333	720,00

Всего потреблено Qп = **21,333** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: