



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	51,8	44,4	93,669	0,683	24,00
21.11.2025	51,9	44,3	93,203	0,695	24,00
22.11.2025	51,4	44,1	93,621	0,679	24,00
23.11.2025	51,9	44,6	93,826	0,678	24,00
24.11.2025	52,0	44,5	92,375	0,678	24,00
25.11.2025	52,0	44,1	87,308	0,668	24,00
26.11.2025	51,9	44,5	92,949	0,678	24,00
27.11.2025	52,1	44,6	93,010	0,685	24,00
28.11.2025	52,0	44,5	93,014	0,687	24,00
29.11.2025	51,9	44,5	94,191	0,690	24,00
30.11.2025	51,9	44,5	94,723	0,697	24,00
01.12.2025	52,1	44,7	93,598	0,689	24,00
02.12.2025	52,0	44,5	93,888	0,689	24,00
03.12.2025	52,9	45,2	93,404	0,709	24,00
04.12.2025	53,3	45,5	93,557	0,722	24,00
05.12.2025	53,5	45,6	93,996	0,729	24,00
06.12.2025	53,6	45,7	94,839	0,736	24,00
07.12.2025	54,3	46,3	94,884	0,754	24,00
08.12.2025	56,9	47,8	93,447	0,843	24,00
09.12.2025	60,6	50,2	93,084	0,950	24,00
10.12.2025	61,0	50,5	93,073	0,961	24,00
11.12.2025	60,8	50,3	93,189	0,961	24,00
12.12.2025	59,9	49,8	93,033	0,922	24,00
13.12.2025	60,3	50,4	94,738	0,921	24,00
14.12.2025	61,2	50,8	94,414	0,964	24,00
15.12.2025	64,9	53,1	93,344	1,076	24,00
16.12.2025	66,0	53,9	93,418	1,102	24,00
17.12.2025	64,6	53,1	93,327	1,054	24,00
18.12.2025	64,5	53,1	94,063	1,047	24,00
19.12.2025	65,1	53,8	93,850	1,043	24,00
Итого	56,3	47,4	2803,035	24,392	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	5219,781	32,305	1315,00
20.12.2025 00:00	8022,816	56,697	2035,00
	2803,035	24,392	720,00

Всего потреблено Qп = 24,392 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: