



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298778 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2		
20.11.2025	52,6	44,7	46,777	0,360		24,00
21.11.2025	52,5	44,5	47,928	0,372		24,00
22.11.2025	52,2	45,4	56,012	0,374		24,00
23.11.2025	52,7	45,9	56,010	0,373		24,00
24.11.2025	51,9	45,3	56,016	0,363		24,00
25.11.2025	51,8	45,4	56,191	0,358		24,00
26.11.2025	51,0	44,7	56,135	0,352		24,00
27.11.2025	51,2	44,7	56,172	0,360		24,00
28.11.2025	51,2	44,7	56,232	0,362		24,00
29.11.2025	51,4	44,8	56,301	0,364		24,00
30.11.2025	51,5	45,0	56,328	0,365		24,00
01.12.2025	51,6	45,0	56,320	0,366		24,00
02.12.2025	51,6	45,1	57,111	0,368		24,00
03.12.2025	52,8	46,0	57,619	0,387		24,00
04.12.2025	53,4	46,5	58,049	0,396		24,00
05.12.2025	53,6	46,7	58,270	0,399		24,00
06.12.2025	53,5	46,6	58,285	0,398		24,00
07.12.2025	53,6	46,6	58,277	0,399		24,00
08.12.2025	57,0	49,0	58,404	0,459		24,00
09.12.2025	60,9	51,9	58,436	0,516		24,00
10.12.2025	61,1	52,1	58,430	0,521		24,00
11.12.2025	61,4	52,2	58,471	0,527		24,00
12.12.2025	61,7	52,5	58,469	0,524		24,00
13.12.2025	60,1	51,6	58,441	0,488		24,00
14.12.2025	61,1	52,2	58,109	0,509		24,00
15.12.2025	65,7	55,6	59,059	0,587		24,00
16.12.2025	67,2	56,7	59,172	0,608		24,00
17.12.2025	66,4	56,1	59,186	0,594		24,00
18.12.2025	65,4	55,5	59,340	0,576		24,00
19.12.2025	65,7	55,9	59,189	0,571		24,00
Итого	56,5	48,6	1708,738	13,197		720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	27670,564	194,272	11222,00
20.12.2025 00:00	29379,303	207,469	11942,00
	1708,738	13,197	720,00

Всего потреблено Qп = 13,197 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: