



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	52,0	42,0	34,557	0,340	24,00
21.11.2025	51,9	42,2	36,631	0,347	24,00
22.11.2025	51,7	43,4	43,117	0,353	24,00
23.11.2025	52,1	43,8	42,457	0,350	24,00
24.11.2025	51,4	43,3	42,273	0,336	24,00
25.11.2025	51,3	43,3	41,936	0,332	24,00
26.11.2025	50,5	42,8	42,416	0,324	24,00
27.11.2025	50,7	42,9	42,818	0,330	24,00
28.11.2025	50,7	42,7	42,885	0,337	24,00
29.11.2025	50,9	42,6	41,988	0,343	24,00
30.11.2025	51,0	42,7	41,875	0,342	24,00
01.12.2025	51,1	42,9	42,215	0,342	24,00
02.12.2025	51,1	42,9	42,650	0,346	24,00
03.12.2025	52,3	43,8	43,695	0,365	24,00
04.12.2025	52,9	44,3	43,803	0,371	24,00
05.12.2025	53,1	44,4	43,123	0,368	24,00
06.12.2025	53,0	44,3	43,078	0,370	24,00
07.12.2025	53,0	44,3	42,488	0,367	24,00
08.12.2025	56,5	46,2	41,514	0,420	24,00
09.12.2025	60,4	48,4	40,812	0,479	24,00
10.12.2025	60,6	48,5	40,730	0,485	24,00
11.12.2025	60,8	48,5	40,152	0,486	24,00
12.12.2025	61,1	48,8	39,967	0,481	24,00
13.12.2025	59,5	48,2	40,609	0,450	24,00
14.12.2025	60,5	48,8	40,553	0,469	24,00
15.12.2025	65,1	51,6	41,096	0,543	24,00
16.12.2025	66,6	52,8	41,127	0,557	24,00
17.12.2025	65,8	52,1	40,605	0,543	24,00
18.12.2025	64,8	51,6	40,480	0,525	24,00
19.12.2025	65,1	52,1	40,969	0,523	24,00
Итого	55,9	45,9	1242,621	12,225	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	21425,352	169,246	10509,00
20.12.2025 00:00	22667,973	181,471	11229,00
	1242,621	12,225	720,00

Всего потреблено Qп = 12,225 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: