



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	62,8	47,0	53,314	53,826	-0,512	6,5	5,6	-	-	0,842	24,00
21.11.2025	62,3	46,6	53,231	53,738	-0,507	6,5	5,6	-	-	0,839	24,00
22.11.2025	62,3	46,7	53,319	53,855	-0,536	6,5	5,6	-	-	0,836	24,00
23.11.2025	62,7	47,0	53,760	54,261	-0,502	6,5	5,6	-	-	0,843	24,00
24.11.2025	62,6	47,0	53,958	54,480	-0,521	6,5	5,6	-	-	0,842	24,00
25.11.2025	62,7	47,1	53,996	54,516	-0,520	6,5	5,6	-	-	0,839	24,00
26.11.2025	62,4	46,9	53,993	54,502	-0,509	6,4	5,5	-	-	0,839	24,00
27.11.2025	62,3	46,8	54,016	54,523	-0,508	6,4	5,5	-	-	0,838	24,00
28.11.2025	61,8	46,4	53,728	54,247	-0,520	6,4	5,4	-	-	0,828	24,00
29.11.2025	61,8	46,4	53,696	54,207	-0,511	6,4	5,4	-	-	0,831	24,00
30.11.2025	62,1	46,5	53,709	54,233	-0,524	6,4	5,4	-	-	0,835	24,00
01.12.2025	62,0	46,6	53,701	54,223	-0,522	6,4	5,4	-	-	0,830	24,00
02.12.2025	62,8	46,9	53,539	54,057	-0,518	6,4	5,4	-	-	0,855	24,00
03.12.2025	64,2	47,8	54,205	54,717	-0,512	6,4	5,4	-	-	0,888	24,00
04.12.2025	64,6	47,9	54,047	54,566	-0,519	6,4	5,5	-	-	0,900	24,00
05.12.2025	64,7	48,1	54,053	54,573	-0,520	6,4	5,5	-	-	0,899	24,00
06.12.2025	64,8	48,1	54,070	54,581	-0,512	6,4	5,5	-	-	0,902	24,00
07.12.2025	64,7	48,1	54,072	54,582	-0,510	6,4	5,5	-	-	0,898	24,00
08.12.2025	63,8	47,5	53,725	54,239	-0,514	6,2	5,3	-	-	0,876	24,00
09.12.2025	62,5	46,3	53,342	53,872	-0,531	6,1	5,2	-	-	0,865	24,00
10.12.2025	63,4	46,7	53,944	54,487	-0,543	6,1	5,1	-	-	0,903	24,00
11.12.2025	62,9	46,1	53,735	54,293	-0,558	6,4	5,5	-	-	0,900	24,00
12.12.2025	62,8	46,1	53,795	54,194	-0,399	6,5	5,6	-	-	0,898	24,00
13.12.2025	63,2	46,9	55,707	55,799	-0,092	6,5	5,6	-	-	0,911	24,00
14.12.2025	62,7	47,4	60,045	60,120	-0,075	6,5	5,6	-	-	0,916	24,00
15.12.2025	65,0	49,9	68,696	68,767	-0,071	6,5	5,7	-	-	1,038	24,00
16.12.2025	66,5	52,8	83,242	83,314	-0,073	6,6	5,8	-	-	1,147	24,00
17.12.2025	66,6	52,9	84,030	84,097	-0,067	6,7	5,9	-	-	1,155	24,00
18.12.2025	63,1	50,6	82,989	83,076	-0,087	6,6	5,8	-	-	1,036	24,00
19.12.2025	64,5	51,0	80,000	80,174	-0,174	6,6	5,8	-	-	1,077	24,00
Итого	63,4	47,7	1751,656	1764,121	-12,465	6,4	5,5	-	-	27,104	720,00

Всего к оплате Qп = 27,104 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -12,465 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:46 1